



Tingmärgid	Kirjeldus
	Ristlüliti, 230V, süvistatav
	Lihtlüliti, 230V, süvistatav
	Veksellüliti, 230V, süvistatav
	Grupilüliti, 230V, süvistatav
	Dimmerlüliti, 230V, süvistatav
	Liikumisandur süvistatud lakke
	Liikumisandur seinale
	Kaablivaru valgustusele seinast
	Kaablivaru valgustusele laest
	Süvistatud spot valgusti
V1	Süvistatud spot valgusti, IP44
V2	Süvistatud spot valgusti, IP20
V3	Süvistatud spot valgusti tuulekasti all
V4	Pinnapealne spot valgusti, IP44
	LED riba saunas

MÄRKUSED

- Kõik pistikupesad ja lülitid paigaldada võimaluse korral kohakuti (pistikupesa lüliti all);
- Pistikupesad paigaldada horisontaalsuunaliselt h=200 mm põrandast v.a. juhul, kui on antud eraldi viide, keskkohast avadest ja seinte sisenukadest 150 mm, kui ei ole teisiti märgitud;
- Lülitid paigaldada vertikaalsuunaliselt kõrgusele 1000 mm;
- Mitme vertikaalse lüliti korral paigutada ülemine lüliti 1000mm kõrgusele;
- Pistikute ja lülitite sari kooskõlastada enne töödega alustamist Tellijaga;
- Niisketes ruumides ja väljas paiknevad pistikupesad peavad olema kaitsekatttega ning IP44 kaitseastmega.
- Harutooside täpsed asukohad määrab ehitaja kohapeal.