



Tingmärgid	Kirjeldus
	Lihtlüüti, 230V, süvistatav
	Kaablivaru seinast
	Kaablivaru laest valgustile
	Hämaraaundur
	Liikumisaundur süvistatav lakke

#### MÄRKUSED

1. Kõik pistikupesad ja lülitid paigaldada võimaluse korral kõrvuti/horisontaalselt (pistikupesa lüli all);
2. Pistikupesad paigaldada horisontaalsuunaliselt h=1000mm põrandast v.a. juhul, kui on antud eraldi viide, keskoht avadest ja seinte sisenukadest 300 mm, kui ei ole teisiti märgitud;
3. Lülitid paigaldada horisontaalsuunaliselt kõrgusele 1000 mm;
4. Pistikute ja lülitite sari kooskõlastada enne töödega alustamist Tellijaga;
5. Niisketes ruumides ja väljas paiknevad pistikupesad peavad olema kaitsekattega ning IP44 kaitseastmega.
6. Harutooside täpsed asukohad määrab ehitaja kohapeal.

**NB!**

**7.Valgustite plaan kehtib ainult koos sisekujunduse vastava plaaniga.**

**8.Valgustite tüübid ning lülitusgrupp on välja toodud sisekujunduse projektis!**

Nr.	Muudatuse kirjeldus	Projekteerija	Kuupäev
-----	---------------------	---------------	---------