

GRUPI NR.	TARBIJA	INST.-v VÖIMSUS kW	JUHTMESTIK mm ²
M	LIITUMISKILBIST		AXPK4G16
MJ	MAANDUSJUHT		PK 16 KORO
1	VALGUSTID 1 ja 2.korrusel	20VP	0,4 PPJ 3G1,5
2	VALGUSTID 2.korrusel dussiruumis	6VP	0,15 PPJ 3G1,5
3	KÜTTEKAABLID 1. ja 2.korrusel, BOILER	2,9	PPJ 3G2,5
4	PISTIKUPESAD 1 korrusel kuurides, pesuköögis, esikus.keldris	7PP	0,5 PPJ 3G2,5
5	PISTIKUPESAD 1 korrusel köögis,	6PP	0,4 PPJ 3G2,5
6	PISTIKUPESAD 1 korrusel	8PP	0,5 PPJ 3G2,5
7	PISTIKUPESAD 1 korrusel	14PP	0,8 PPJ 3G2,5
8	PISTIKUPESAD 2.korrusel	12PP	0,7 PPJ 3G2,5
9	PISTIKUPESAD 2.korrusel	8PP	0,5 PPJ 3G2,5
10	PESUMASIN	1PP	2,2 PPJ 3G1,5
11	ÕHKSOOJUSPUMP	3,0	PPJ 3G2,5
	RESERV		

L1, L2, L3

40A 400V(Ue)
6kA(Icn) Uimp=4kV

C10A(In)
6kA(Icn)

30mA
L2
B10A(In)
6kA(Icn)

30mA
L3
B16A(In)
6kA(Icn)

30mA
L1
B16A(In)
6kA(Icn)

30mA
L2
C16A(In)
6kA(Icn)

30mA
L3
B16A(In)
6kA(Icn)

30mA
L1
B16A(In)
6kA(Icn)

30mA
L2
B16A(In)
6kA(Icn)

30mA
L3
B16A(In)
6kA(Icn)

30mA
L1
C13A(In)
6kA(Icn)

B16A(In)
6kA(Icn)

C10A(In)
6kA(Icn)

B16A(In)
6kA(Icn)

C10A(In)
6kA(Icn)