




-  OL. OL. SÄILUVAD KONSTRUKTSIOONID
-  PROJEKTEERITUD VUNDAMENDID
-  PROJEKTEERITUD SOOJUSTUS

**MÄRKUSED:**

1. Vundamentides kasutada betooni C25/30
2. Vundamenti lõiked ja soojustamine vt. sokliõiked.
3. Kõigi rajatavate vundamentide taldmike alla teha tihendatud killustikalus (vähemalt 100 mm)
4. Killustiku alla tuleb paigaldada geotekstiil pinnaste segunemise vältimiseks.
5. Tagasitāide ũmber vundamentide teha mōlemalt poolt korraga.