

LIITUMISTINGIMUSED

Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrguga liitumiseks

Teie 17.12.2015
Meie 07.01.2016 INF/8

Objekt: **Kõrveküla;**
eramu
Veetarve; kanaliseeritav vesi: **m³/ööp**
Tehniliste tingimuste taotleja:
Taotleja aadress ja telefon:

- Liitumistingimustega kehtestatakse projekteerimiseks järgmised nõuded:

Veevarustus:

Elamule projekteerida De 32 PE veeühendustorustik sadulühendusega Kõrveoja või Kõrveoja põik tänava De 110 veetorustikust.

Ühendustorustikule krundi piirist 0,3 – 1 m väljapoole projekteerida maakraan koos spindli pikenduse ja kapega. Maakraani kape peab asuma maapinna ja tasapinnas ja olema kergesti leitav.

Torustik ja kõik detailid peavad vastama PN10 surveklassile.

Hoonesse rajada AS Tartu Veevärk nõuetele vastav veemõõdusõlm. Paigaldada võib ainult neid arvesteid, millel on Eesti standardiorganisatsiooni tüübikinnitus ja kehtiv taatlus.

Kanalisatsioon:

Krundi reovesi juhtida Kõrveoja või Kõrveoja põik tn kanalisatsioonitorustikku PP De 200. Ühenduskohta tänavatorustikuga projekteerida De 400/315 kaev.

Tänavatorust projekteerida elamuni ulatuv ühendustorustik. Nõutav läbimõõt ühendustorustikul on De 160 ning hoone väljunditel De 110.

Materjalina kasutada SN8 rõngasjäikusega PVC torusid.

Torustikule projekteeritavate kaevude vähim lubatud läbimõõt on De 400/315.

Kaev tuleb projekteerida torustiku igasse pöörde- ja hargnemiskohta. Kinnistutorustikul peab asuma vähemalt üks kaev.

Hoone kanalisatsiooni sisevõrgu projekteerimisel arvestada võimaliku paisutuskõrgusega torustikus.

AS Tartu Veevärk

Tähe 118

Tel: 730 6200

EE431010102000280006(SEB)

Tartu Waterworks Ltd

51013 Tartu, ESTONIA

Faks: 730 6240

EE342200221011417115(SWED)

Registrikood: 10151668

www.tartuvesi.ee

tartuvesi@tartuvesi.ee

EE271700017000208138(NORDEA)

EE813300334400590006(DANSKE)

Sademevesi immutada kinnistul pinnasesse.

Sademe- ja dreanaaživee juhtimine olmekanaliseerustikku on keelatud.

- Veevõrk tagab liitumispunkti veetorustikus normidele vastava veekvaliteedi (Sotsiaalministri 31. juuli 2001.a. määrus nr. 82) ja –surve (min 2 bar)
- Tingimused kehtivad 2 (kaks) aastat alates tingimuste väljastamisest.
- Vee- ja kanalisatsiooniprojekt tuleb kooskõlastada AS-ga Tartu Veevõrk, kõigi võrguvaldajatega ja kohaliku omavalitsusega.
- AS-le Tartu Veevõrk tuleb esitada üks eksemplar kõigi kooskõlastustega vee-, kanalisatsiooniprojektist.
- Projekti alusel korraldab torustike ehitamise tänaval kuni liitumispunktini AS Tartu Veevõrk. Liitumispunkti asukoht täpsustatakse liitumislepingus.
- **Enne torustike ehitamist tuleb sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu.**

/allkirjastatud digitaalselt/

Peeter Pindma
AS Tartu Veevõrk
Arendusjuht

Käesolevad liitumistingimused kehtivad ainult objekti veevarustus- ja kanalisatsiooniprojekti koostamiseks ning ei anna õigust alustada torustiku ehitustöid!