



Märkused:

1. Projekteeritud veetorustiku püstikud ja korterite jaoturustik monteerida alu-PEX kihtsein-plastiktõrudest. Pinnapealse paigaldusega torud monteerida sirgetest torudest.
2. Torustiku ja armatuuride potentsiaal ühtlustada. Potentsiaaliühlustuskaabli ristlõige  $s \geq 6 \text{ mm}^2$ .
3. Paigaldatavad kuulkraanid peavad olema täisavaga.
4. Korteri veearvestite paigaldusasend on horisontaalne või vertikaalne. Veearvesti ühendamisel tuleb kasutada standardliitmikke.
5. Vahelagede ja piirete läbimisel paigaldada torud hülsis.
6. Avad tuletõkkapiirete ja vahelagede läbimisel tihendada tulepüsiva avatäitega EI60 vastavalt.
7. SV ja SVR püstikud isoleerida alu-foolium kattega mineraalvillast koorikutega, mille tuletundlikkus on A2-s1,d0. Isolatsioonikihi paksus 20mm. KV püstikud isoleerida kondenseerumise vastu 9mm paksuse PE isolatsioonikoorikuga.