

ELEKTRILEVI OÜ TALLINN-HARJU REGIOON

TEHNILISED TINGIMUSED PINGESÜSTEEMI MUUTMISEKS Nr.

Väljastatud: **02.12.2016**

Kehtivad kuni: **02.12.2018**

1. Tehniliste tingimuste taotleja:

Taotleja aadress:

Tallinn Harju maakond

Taotleja telefon:

Taotleja E-Mail:

Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:

2. Liidetava elektripaigaldise

Korterelamu, Liinipinge muutmine

iseloomustus:

Tallinn Harju maakond

3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks

järgmised nõuded:

Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: **3x63A**

Elektriline aadress:

Toitealajaam:

Toitefiider:

Jaotusalajaam:

Sektsioon:

Jaotusfiider:

607:ENL

1498:(Kesklinn)

1

12948

ehitise ühendamiseks pingel 3 x 230/400 V.

Elektrilevi OÜ (edaspidi ELV) on paigaldanud 0,4kV liitumiskilbi.

ELV paigaldab kliendi soovil sisestuskaabli liitumiskilbist hoonesse, jättes piisava varu peakilpi viimiseks ja ühendamiseks.

Hoone valdaja on kohustatud rekonstrueerima oma elektripaigaldise vastavalt kehtivatele normidele.

Hoone ühendamiseks 0,4 kV elektrivõrguga on vähimalt vajalik hoone elektripaigaldise üldosa vastavusse viimine 3 x 230/400 V pingesüsteemiga. Korteris sisese elektripaigaldise renoveerimine ei kuulu hoone uuele pingesüsteemile üleviimise tingimata vajalike tööde hulka, kuid korterite valdajad peavad seda kaaluma eraldiseisvalt elektri- ja tuleohutuse seisukohast.

Korterimaja elektripaigaldise projekteerimisel on soovitatav lähtuda ELV juhendist "Nõuded korterimaja mõõtekeskustele".

Hoone valdaja peab enne 0,4 kV võrguühenduse pingestamist tõendama elektripaigaldise nõuetekohasust vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Pärast hoone 0,4 kV võrguühenduse pingestamist viib ELV tööst välja olemasoleva 3 x 220 V pingesüsteemi võrguühenduse.

Hoone elektripaigaldise nõuetekohasuse tõendamisest kuni hoone olemasoleva 3 x 220 V pingesüsteemi võrguühenduse tööst väljaviimiseni kuluv aeg on kuni 2 kuud

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:

Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel

Kinnitaja: