

ELEKTRILEVI OÜ TALLINN-HARJU REGIOON
TEHNILISED TINGIMUSED PINGESÜSTEEMI MUUTMISEKS Nr.

Väljastatud: **16.01.2017**
Kehtivad kuni: **16.01.2019**

1. Tehniliste tingimuste taotleja:

Taotleja aadress:

Taotleja telefon:

Taotleja E-Mail:

Taotluse esitamise kuupäev ja nr.:

**2. Liidetava elektripaigaldise
iseloostus:**

**Korterelamu, Tehnilised tingimused
pingesüsteemi muutmiseks
Tallinn Harju maakond**

**3. Tehniliste tingimustega kehtestatakse liitujale liitumisjuhtmestiku projekteerimiseks
järgmised nõuded:**

Võrguühenduse lubatud maksimaalne läbilaskevõime: **3x100A**

Elektriline aadress:

<u>Toitealajaam:</u>	<u>Toitefiider:</u>	<u>Jaotusalajaam:</u>	<u>Sektsioon:</u>	<u>Jaotusfiider:</u>
ELAVHÕBE 35/6	625	1670:(Põhja Tallinn)	2	15495

ehitise ühendamiseks pingel 3 x 230/400 V.

Elektrilevi OÜ (edaspidi ELV) on paigaldanud kinnistu piirile 0,4kV liitumiskilbi.

ELV on paigaldanud sisestuskaabli liitumiskilbist hoonesse, jättes piisava varu peakilpi viimiseks ja ühendamiseks.

Hoone valdaja on kohustatud rekonstrueerima oma elektripaigaldise vastavalt kehtivatele normidele.

Hoone ühendamiseks 0,4 kV elektrivõrguga on vähimalt vajalik hoone elektripaigaldise üldosa vastavusse viimine 3 x 230/400 V pingsüsteemiga. Korteris sisese elektripaigaldise renoveerimine ei kuulu hoone uuele pingsüsteemile üleviimise tingimata vajalike tööde hulka, kuid korterite valdajad peavad seda kaaluma eraldiseisvalt elektri- ja tuleohutuse seisukohast.

Kortermaja elektripaigaldise projekteerimisel on soovitatav lähtuda ELV juhendist "Nõuded kortermaja mõõtekeskustele".

Hoone valdaja peab enne 0,4 kV võrguühenduse pingestamist tõendama elektripaigaldise nõuetekohasust vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

Pärast hoone 0,4 kV võrguühenduse pingestamist viib ELV tööst välja olemasoleva 3 x 220 V pingsüsteemi võrguühenduse.

Hoone elektripaigaldise nõuetekohasuse tõendamisest kuni hoone olemasoleva 3 x 220 V pingsüsteemi võrguühenduse tööst väljaviimiseni kuluv aeg on kuni 2 kuud

4. Liitumispunkt Elektrilevi OÜ-ga asub:

Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel

Kinnitaja: