










VÄLISVÕRKUDE TINGMÄRGID:

-  Eesti Energia liitumiskilp
-  krundi piirid
-  olemasolev elektrivarustuse maakaabelliin
-  Jaotusvõrgu projekteeritav elektrivarustuse toitekaabel
-  projekteeritav välisvalgustuse ja värava toitekaabel
-  olemasolev sidekanalisatsioon
-  olemasolev kanalisatsioonitrass
-  pollarvalgusti LED 10Wt , IP54
-  hoone aadressi/ numbrivalgusti 3W LED, IP54

Kaablid paigaldada pinnasesse min 0,7m sügavusele
 Välisvalgustuse ja värava ajami toitekaablid paigaldada
 trassi ulatuses ja vundamendist läbiviikudel D50mm PVC torusse