1. HOONE

2. HOONE

uus JK13

uus JK12

uus JK14

uus JK15

uus JK23 25M l=40m

26M l=40m JK24 uus

katusekorrus

katusekorrus

korter 7 JK7

korter 13 JK8

korter 12 JK9

korter 17 JK11

korter 16 JK10

korter 2 JK21 23M l=30m

korter 22 JK20 22M l=30m

24M l=30m JK22 korter 1

2.korrus

2.korrus

korter 5 JK2

korter 4 JK1

korter 11 JK3

korter 10 JK4

korter 15 JK6

korter 14 JK5

korter 20 JK17 19M l=20m

korter 21 JK16 18M l=20m

korter 18 JK19 21M l=20m

korter 18 JK18 20M l=20m

3M l=20m
4M l=20m
9M l=30m
14M l=40m
15M l=40m
16M l=40m
10M l=20m
11M l=20m
5M l=20m
6M l=20m
17M l=40m
13M l=30m
12M l=30m
8M l=20m
7M l=20m

15*PPJ 5G4

9*PPJ 5G4

trepikoja valgustus

keldri valgustus

PPJ 3G1,5

PPJ 3G1,5

3*20A
3*40A
3*63A

AK4

AK1

AK3

AK2

1.korrus

1.korrus

27M PPJ 5G10 l=25m,2E PPJ 5G2,5 l=25m

28M PPJ 5G10 l=25m,3E PPJ 5G2,5 l=25m

2M MCMK 4*16+16 l=30m

EE LIITUMISKILBIST 1M AXPK 4G70

PEAKAITSE 3*100A

Cu 25

Maanduskontuur

TINGMÄRGID

AK1–AK4 – HOONETE ARVESTIKESKUSED

JK1–JK24 – KORTERITE KESKUSED

Tellija: KÜ MARDI 12		Projekti staadium: PÕHIPROJEKT			A4
Objekt: KORTERELAMU MARDI 12, TALLINN		Joonise nimetus: ELEKTRIVARUSTUSE STRUKTUURSKEEM			Mõõtkava
OÜ ELKON ELEKTER Pähklimetsa tee 15, 75501, SAKU Tel. 6814187 E-mail: elkon@elkon.ee MTR nr. EE10496404	Projektijuht: M.Pukari Projekteeris: E.Vahtramäe	Töö nr. 1009043	Eriala: SS	Joonise number: 01	Muudatus:
	Kuupäev 15.10.2010	Leht: 1	Lehti: 1	Fail: D:PROJEKT./MARDI12	