



Tingmärgid:

- (5) Süvistatav lihtlüüti (nr.5 lüübi valgustit nr.5)
- Süvistatav grupilüüti
- Süvistatav veksellüüti
- Süvistatav regulaator + lihtlüüti
- Süvistatav ühenduskarp kaablivaruga 0,5m kui ei ole määratud teisiti.
- ⊗ Süvistatav LED/halogeenlampidega valgusti
- ⊗ Laevalgusti ühenduspunkt klemmidega
- ⊗ Laevalgusti üldtähis
- ⊗ Saunavalgusti seinale
- ⊗ Seinavalgusti IP44
- ⊗ Seinavalgusti lüüti ja pistikupesaga IP44
- ⊗ Seinavalgusti lüüti ja kahekohalise pistikupesaga IP44
- ◇ Valgusti nr. valgustite loetelus
- IP 44 Valgustite kaitseaste
- PK → xx Grupi nr. jaotlas PK, kaabel PPJ 3G1,5

Juhised ja märkused:

1. Elektrivalgustuspaigaldise pingeline on 230V AC, süsteemist 230/400V, 50Hz, maandusviis TN-S
2. Kõik elektrivalgustuspaigaldise pingelised metalliosad maandada paigalduskaabli maandussoone kaudu jaotla PE-latile.
3. Valgustite valiku teeb tellija vastavalt ruumides kasutatavatele kaitseastetele IP, millised on toodud valgustite loetelus ja tähistus plaanil.
4. Kaabli paigaldus teha varjatud paigaldusviisiga põõningul ja seintes.
5. Läbiviigud seintest ja vahelagedest tihendada nii, et see ei kahjustaks tarindi heli- ja hüdroisolatsiooni. Läbiviigud eri tuletõkketsoonide vahel tihendada sertifitseeritud tuletõkke materjalidega.

Valgustite loetelu.

Pos. Nr.	Kirjeldus	Kogus
1	Laevalgusti ühenduspunkt klemmidega (max. 180W)	8
2	Laevalgusti, süvistatav LED 3G1W, IP20, reguleeritav	10
3	Laevalgusti, IP44	3
4	Saunavalgusti, max. 1x40W, IP44	1
5	Seinavalgusti lüüti ja kahekohalise pistikupesaga, IP44	1
6	Seinavalgusti lüüti ja kahekohalise pistikupesaga, IP44	1
7	Laevalgusti, IP20	3
8	Pinnapealne välisvalgusti seinale, IP44	2