



1. korrus:	m ²
Esik	4,8
Hall	12,0
Garderoob	7,0
WC	1,9
Eesruum	13,3
Leiliruum	3,7
Majapidamisruum	6,2
Tehn. ruum	8,3
Garaaž	46,8
Köök	10,5
Söögituba	9,2
Elutuba	31,3
1. korrus kokku:	155,0

2. korrus:	m ²
Hall	13,4
Magamistuba	16,7
Garderoob	5,6
Tuba 1	12,5
Tuba 2	12,7
Vannituba	7,6
Kabinet	8,7
2. korrus kokku:	77,2
Elamu kokku:	232,2

TINGMÄRGID

- Harutoos
- Lihtlüüti süvistatud
- Surunupplüüti
- Grupilüüti süvistatud
- Veksellüüti süvistatud
- Pistikupesa süvistatud
- ⊗ Laevalgusti pinnapealne
- ⊗ Led - valgusti pinnapealne
- ⊗ Seinavalgusti pinnapealne
- ⊗ Laevalgusti süvistatud
- Elektrikilp

MÄRKUSED

- *Kaabeldus teostada süvistatud paigaldusviisiga vaskaablitega seintes ja Q20 mm torus põrandas.
- *Üldjuhul valgustusliinid ristlõikega 1,5 mm².
- *Lülitites kasutada kaablit, mis ei sisalda kolla-rohelist soont.
- *Valgustite kõrgus põrandapinnast on üldjuhul 1,1m kui ei ole märgitud teisiti.
- *Üldjuhul valgustusliinid ristlõikega 1,5 mm².
- *Lülitites kasutada kaablit, mis ei sisalda kolla-rohelist soont.
- *Pistikud paigaldada põrandast 0,2m kõrgusele, kui ei ole märgitud teisiti.
- NB ! kõik seadmete asukohad tuleb tellijaga kooskõlastada eelnevalt