



| | |
|-------------------------|----------------|
| 1. korrus: | m ² |
| Esik | 4,8 |
| Hall | 12,0 |
| Garderoob | 7,0 |
| WC | 1,9 |
| Eesruum | 13,3 |
| Leiliruum | 3,7 |
| Majapidamisruum | 6,2 |
| Tehn. ruum | 8,3 |
| Garaaž | 46,8 |
| Köök | 10,5 |
| Söögituba | 9,2 |
| Elutuba | 31,3 |
| 1. korrus kokku: | 155,0 |

| | |
|-------------------------|----------------|
| 2. korrus: | m ² |
| Hall | 13,4 |
| Magamistuba | 16,7 |
| Garderoob | 5,6 |
| Tuba 1 | 12,5 |
| Tuba 2 | 12,7 |
| Vannituba | 7,6 |
| Kabinet | 8,7 |
| 2. korrus kokku: | 77,2 |

Elamu kokku: 232,2

TINGMÄRGID

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| ● Harutoos | ⊗ Laevalgusti pinnapealne |
| ⋈ Lihtlüüti süvistatud | ⊗ Led - valgusti pinnapealne |
| ● Surunupplüüti | ⊗ Seinavalgusti pinnapealne |
| ⋈ Grupilüüti süvistatud | ⊗ Laevalgusti süvistatud |
| ⋈ Veksellüüti süvistatud | — Elektrikiip |
| ⋈ Pistikupesa süvistatud | |

MÄRKUSED

- *Kaabeldus teostada süvistatud paigaldusviisiga vaskaablitega seintes ja Q20 mm torus põrandas.
- *Üldjuhul valgustusliinid ristlõikega 1,5 mm².
- *Lülitites kasutada kaablit, mis ei sisalda kolla-rohelist soont.
- *Valgustite kõrgus põrandapinnast on üldjuhul 1,1m kui ei ole märgitud teisiti.
- *Üldjuhul valgustusliinid ristlõikega 1,5 mm².
- *Lülitites kasutada kaablit, mis ei sisalda kolla-rohelist soont.
- *Pistikud paigaldada põrandast 0,2m kõrgusele, kui ei ole märgitud teisiti.
- NB ! kõik seadmete asukohad tuleb tellijaga kooskõlastada eelnevalt