



MÄRKUSED.

Liitumispunkti paigalduse ja ühenduse lahendab elektrimüüja liitumislepingu mahus
 Kasutada tohib ainult CE heakskiiduga elektriseadmeid.
 Ristumisel autotee ja insener-tehnilise võrkudega paigaldada kaabel plasttorusse 50mm
 Peakaitsme suurus täpsustada lepinguga.