

MATERJALIDE SPETSIFIKATSIOON

ELEKTRIVARUSTUS

PÕHIPROJEKT

Jrk. nr.	Tähis	Nimetus	Kogus	Ühik	Märkused
VALGUSTID					
1.		Laevalgusti ühenduskoht, IP20	35	TK	valdaja
2.		laevalgusti, ühenduskoht, IP44	4	TK	Valdaja
3.		Varikatuse valgusti, ühendusht, IP44	7	TK	valdaja
4.		Plufoonvalgusti (Garaaz)	2	TK	valdaja
5.		Välivalgustid ühenduskohad (värav ja aed)	2	TK	valdaja
6.		seinavalgusti ühenduskoht, IP44	5	TK	valdaja
7.		peeglivalgusti ühendusht, IP44, koos lülitiga	2	TK	valdaja
KAABLID JA JUHTMED					
1.	PPJ2x1,5	VASKKAABEL 300/500V		Täpsustab ehitaja	m
2.	PPJ3x1,5	VASKKAABEL 300/500V		Täpsustab ehitaja	m
3.	PPJ3x1,5	VASKKAABEL 300/500V		Täpsustab ehitaja	m
4.	MMJ-3x1,5	VASKMAAKAABEL 300/500V		Täpsustab ehitaja	m
5.	PPJ4x1,5	VASKKAABEL 300/500V		Täpsustab ehitaja	m
6.	MMJ5x2,5	VASKKAABEL 300/500V		Täpsustab ehitaja	m
7.	PPJ 5x4	VASKKAABEL 300/500V		Täpsustab ehitaja	m
8.	PPJ 5x2m5	VASKKAABEL 300/500V		Täpsustab ehitaja	m
9.	NYYJ	VASKMAAKAABEL 300/500V (täpsustada)		Täpsustab ehitaja	m
10.	AXMK4x16S	MAAKAABEL 0,6/1 kV (täpsustada), LIITUMISKAABEL		Täpsustab ehitaja	m
11.	MK6 KEVI	VASKJUHE (kolla-roheline isolats.)		Täpsustab ehitaja	m
12.	MK16 KEVI	VASKJUHE (kolla-roheline isolats.)		Täpsustab ehitaja	m
INSTALLATSIOONI MATERJALID					
1.	EJK	ELAMU JAOTUSKESKUS 63A pindmine, IP44, 65 moodulit	1	tk	PJK
2.		LIHTLÜLITI süvistatud 10A, IP20	15	TK	
3.		GRUPILÜLITI 2-ne vekseld süvistatud 10A, IP20	0	TK	
4.		VEKSELLÜLITI süvistatud 10A, IP20	8	TK	
5.		SURUNUPPLÜLITI süvistatud 10A, IP20, signaallambiga	6	TK	
6.		IMPULSSRELEE süvistatud 10A, IP20, harukarpi	1	TK	
7.		PISTIKUPESA süvis 230V, 16A, ühekohaline, IP20, kuhu ja nõudepesu	2	TK	
8.	NPM	PISTIKUPESA süvis 230V, 16A, ühekohaline, IP20 nõudepesumasinale	1	TK	
9.	BOI	PISTIKUPESA pind 230V, 3 x 16A, ühekohaline, IP20, boilerile	1	TK	

Jrk. nr.	Tähis	Nimetus	Kogus	Ühik	Märkused
10.	PLK	PISTIKUPESA pind 230V, 16A, ühekohaline, IP20, vent pliidikubu	1	TK	
11.		PISTIKUPESA süvis 230V, 16A, ühekohaline, IP44, WC	2	TK	
12.	KATEL	PISTIKUPESA pind 230V, 16A 3 f, ühekohaline, IP44	1	TK	
13.	PM	PISTIKUPESA pind 230V, 16A ühekohaline, IP44	9	TK	
14.	VENT	PISTIKUPESA süvis 230V, 16A, ühekohaline, IP20	2	TK	
15.		PISTIKUPESA süvis 230V, 16A, kahekohaline, IP20	22	TK	
16.	KK	PISTIKUPESA süvis 230V, 16A, kolmekohaline, IP20, külmik	2	TK	
17.		PISTIKUPESA süvis 230V, 16A, neljakohaline, IP20	2	TK	
18.	PPK	PISTIKUPESA kombi, pind 3x400V, 16A, IP44, 230V, 16A	1	TK	
19.	UKN	Surunupp uksekellale IP44 (vajadus täpsustada)	1	tk	ENSTO
20.	UK	Uksekella signaalkell koos ühenduspistikuga, (vajadus täpsustada)	1	tk	ENSTO
21.		HARUTOOS süvistatud koos kaanega	30	TK	
22.		HARUTOOS pindmine koos IP44 kaanega,	2	TK	
23.		SEADMETOOS süvistatud (täpsustada seadmete arvuga)	60	TK	
24.		SEADMETOOS süvistatud, kahekohaline	17	TK	
25.		SEADMETOOS süvistatud, kolmekohaline	4	TK	
26.	AIAMAJA	HARUTOOS pindmine IP44 kaanega, persp.aiamajale	10	TK	
27.	VÄRAV	HARUTOOS pindmine IP44 kaanega, persp.väravale	10	TK	
28.	AIAVALGUS	HARUTOOS pindmine IP44 kaanega, persp.aiavalgusele	1	TK	
29.	PKJK	HARUTOOS pindmine koos IP44 kaanega, põrandkaütte kollektori kapis	3	TK	
30.	MUV	HARUTOOS süvis koos IP44 siirdekaanega, mullivannile	0	TK	
31.	EP	HARUTOOS süvis koos IP20 siirdekaanega, elektripliidi toitekaabli ühendamiseks	1	TK	
32.		Plasttoru 50mm	~20	m	täpsustada
33.		Plasttoru 25mm	~200	m	täpsustada
34.		INSTALLATSIOONITORU D=20mm, koos ühendustarvikutega	~200	m	
35.	Cu25	vaskjuhe 25mm ² , isoleerimata	~50	m	
36.		HOIATUSLINT "JÕUKAABEL"		m	

MÄRKUSED:

1. JAOTUSKESKUSE JOONIS KORRIGEERITAKSE VAJADUSEL TÖÖDE TEOSTAMISE KÄIGUS.
2. KESKUSE ELEKTRISEADMEID SPETSIFIKATSIOONIDES EI OLE.
3. SPETSIFIKATSIOONIS ON ARVESTATUD, ET VALGUSTID ON VARUSTATUD LAMPIDEGA.
4. SPETSIFIKATSIOONIS EI OLE VENTILATSIOONISEADMEID.
5. POLE ARVESTATUD ABIVAHENDITEGA (kinnitusklambrid, maandusseadme tarvikud, kaevetööde materjalid jms.).
6. SPETSIFIKATSIOONIS POLE VÄLISELEKTRIVÕRGU MATERJALE (kuni liitumispunktini k.a.), NEED TÖÖD TEOSTAB ELEKTRIMÜÜJA LIITUMISLEPINGU MAHUS.
7. JÄIKADE INSTALLATSIOONITORUDE ASEMELE VÕIB KASUTADA PAINDUVAID INSTALLATSIOONIKÕRISID.
8. EHITAJAL TULEB VEENDUDA MATERJALDIE KOGUSES LÄHTUDES PROJEKTIST
9. KÕIK SEADMETE MARGID TULEB TÄPSUSTADA TELLIJAGA
10. TELLIJAGA TULEB TÄPSUSTADA ENNE EHITUSTTÖÖDE ALGUST PÕRANDAANDURITE ASUKOHAD. (Kollekteritele)