



TINGMÄRGID:

- Jaotuskeskus, uksega
- ØSP Õhk-veesi soojuspump
- Kolm juhti + neutrooljuht + kaitsejuht (3L +N +PE)
- Kolm juhti + N-juht (3L +N)
- Kolm juhti + PEN-juht (3L +PEN)
- üks juht + neutrooljuht + kaitsejuht (1L +N +PE)
- Kaitsejuht (PE)
- Termostaat
- Elektromagnetklapp
- Pistikupesaga, kaitsekontaktiga, ühe pesoga
- Pistikupesaga, kaitsekontaktiga, kaonega, P44 ühe pesoga
- Pistikupesaga, kaitsekontaktiga, kaonega, P44 ühe pesoga
- Pimopedalne pistikupesaga, kaitsekontaktiga, kaonega, P44 ühe pesoga
- Maanduselektrood
- Horukarp
- NPM Nõudepesumasin
- PM Pesumasin

MÄRKUSED

1. PISTIKUPESADE KÕRGUS ON 250mm TSENTRISSE LÕPPIVIMISTLETUD PÕRANDAPINNAST, KUI JOONISEL EI OLE TEISTI MÄRGITUD
2. PISTIKUPESAD ASETUST KÕÕGINURKAS MUUTA VAJADUSEL VASTAVALT KÕÕGI MÕÕBLI PAIGUTISELE EHTITUSE KÄIGUS.
3. PISTIKUPESAD PEAVAD OLEMA ALUSVANNITTA DUŠI PUHUL DUŠIRUUMIS KAUGEMAL KUI 1200mm KOHTKINDLAST VEEVÄLJUNDIST SEINALE VÕI LAES.

TÖÖ NR.		010723	
OBJEKT		ELAMU	
....., vld, Vtjandi maakond			
PROJEKTEERIS	REIN MAANIIT	JOOONIS	PISTIKUPESAD
KONTROLLIS	SIIM RIDBECK		
MASTUJAV SPETSIALIST	REIN MAANIIT		
STAAD	LEHT	PP	EL-2
MÕÕT	KUUPÄEV	M1:75	22.10.2023