

15. aprill 2019 nr

Kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni tehnilised tingimused

VEEVARUSTUS

Liitumispunkt maakraan Dn 25 projekterida vastavalt detailplaneeringule KurnaTuhala mnt ääres olevale De 110 torule. Veemõõdusõlm projekterida hästi ligipääsetavasse kohta. Veemõõdusõlm projekterida arvestile Dn 15 (pikkus 110 mm).

REOVEEKANALISATSIOON

Reovesi juhtida De 110 survekanalisatsiooni vastavalt detailplaneeringule. Liitumispunktiks projekterida Dn 32 maakraan. Kinnistule projekterida pumpla, mis jääb kinnistuomaniku hallata. Pumplas kasutada lõikuriga pumpa.

SADEMEVESI

Sademevesi immutada pinnasesse kinnistu piires.

SIDEKAABEL

Sidekaabel projekterida olemasolevast 4-kiulisest kaablist. Täpsem info kaabli haldurilt:

Kinnistuid läbivatele ühisveevärgi ja –kanalisatsioonitorustike kaitsetsooni ulatuses sõlmida enne ehituse algust isikliku kasutusõiguse seadmise leping /../ OÜ kasuks.

Projekti koostamisel arvestada OÜ üldtingimustega:
http://www.kiilikvh.ee/PDF/yldehnilised_tingimused.pdf

Projekt kooskõlastada kõikide asjassepuutuvate maaomanike- ja kasutajatega ning saata kooskõlastamiseks OÜ-le dwg-failina.

Enne ehituse algust sõlmida liitumisleping OÜ-ga. Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta.
