



MÄRKUSED:

LOEND:

Veetorustik Dv20	6m
Veetorustik Dv25	12m
Veetorustik Dv32	20m

Kanalitorustik Dv75	48m
Kanalitorustik Dv110	33m

- Majandus-joogiveetorustik on ette nähtud paigaldada ALPex torudest PN10 (nt. Unipipe).
- Vee magistraal- ja jaotustorustikud isoleerida vastavalt LVI RYL 2002 (vt. Lisa 1 isolatsiooni tabel).
- Külmavee torustikule paigaldada sulgemisarmatuur peale püstikust väljavõtte tegemist.
- Konstruksiooni paigaldatavad veevarustuse torustikud paigaldada hüllsi.
- Veevarustussüsteemi alumistesse punktidesse paigaldada tühjendusventiilid.
- Kanaliseerimisitorustiku horisontaalsete lõikude kalded on järgmised (välja arvatud juhul kui joonisel on näidatud teisiti): Dv50 kuni Dv110 $i=2\%$; Dv160 $i=1\%$
- Kanaliseerimisitorustik isoleerida alumiiniumkattega mineraalvillaga (tihedus 100kg/m³).
- Kanaliseerimisipüstikutele on ette nähtud paigaldada puhastusluugid 1,0m kõrgusele põrandast,
- Vastavalt puhastusluukide asetusele tuleb püstikuid ümbritsevasse seintesse paigaldada vajalikus suuruses luugid.
- Puhastusluukide hooldusluugid peavad vastama konstruktsiooni tulekaitse astmele.