



Küttesüsteemide legend		
Tingmärk	Tähis	Seletus
	PKR	Põrandkütte küttestoru
	T	Põrandkütte termostaat
		Põrandkütte termostaat pörandanduriga

Küttesüsteemi tähistele legend	
Tähis	Seletus
	Süsteemi tähis; toru suurus
	Toru liigub ülemisele korrusele
	Toru liigub alumisele korrusele
LSV DN20 q=663 l/h; kv=4.14 Seade=1.6	Liiniseadeventiil, suurus Vooluhulk; kv-arv Seadearv
PKR-1.1; De20 s=300 L=75 m; T-1.2 q=0.012 l/s; 500 W	Põrandküttering-Tähis; Toru mõõt Toru samm Ringi pikkus; Termostaadi tähis Vooluhulk; Võimsus

- Märkused:**
- Magistraaltorustik paigaldatakse võimalikult kõrgele 1. korruse lae alla.
 - Kütte magistraaltorustik isoleeritakse fooliumkattega mineraalvillast torukooriguga vastavalt seeria 22 nõuetele (30 mm).
 - Torustiku paigaldus vastavalt RYL2002 nõuetele.

Nr	Muudatus	Projekteerija	Kuupäev