



Tarbevee torustik isoleerida termiliselt (paigaldada ülemise soojustuskih vahele)  
 vahekaugusega min. 100 mm (soe-külm)