abihoone perspektiivpildid

Ülemisel pildil on nähtav abihoone vaateid projekteeritava kinnistu sisehoovi poolt.
Alumisel pildil on abihoone nähtav lõunapoolse kinnistu nurga poolt.

Lähteandmed

Välimiste seinte mõõdud ei ole ühtlased ning varieeruvad mõne sentimeetri võrra, kus lõunapoolne kitsam külg on kohati kuni 4cm väiksem põhjapoolsest osast. Pikemate seintega oli pikkuste erinevus kuni 3cm.

Katuse põhjapoolse harja tippu on 3,21m pinnase pealt ning lõunapoolse harja tippu 3,29m. Katuseräästa alla on *ca* 2,25 ning paksuseks on ~33cm.

Hoone materjalide lühikirjeldus

Hoone on ehitatud silikaattellistest, millel on puidust avatäited.
Katus on puitkonstruktsioonist sarikatel, mis on ümbritsetud puitlaudisega. Katuse katteks on pehmeks ja kohati rabedaks läinud eterniit ning harja katab harjaplekk.
Katuse üht katki läinud eterniidiplaati asendab üks laineliseprofiiliga plekk.
Vundament ja põrandpinnasel on betoonist.

Geodeedi poolt mõõdetud hoonealuseks pinnaks saame 29,0m².