



MÄRKUSED:

1. SÜSTEEMIDE TÄHISED:
 - KK1 - RADIATORIKÜTESÜSTEEM 70/50 °C
 - KK1 - RADIATORIKÜTESÜSTEEM 70/50 °C
 - 2. TORUSTIKU MADALAMATESSE PUNKTIDESSE PALGALDADA TÕHENDUSVENTIILID.
 - 3. TORUSTIKU KÕRGMAMATESSE PUNKTIDESSE PALGALDADA AUTOMAATISED ÕHUUSKLAAPID.
 - 4. VENTIILIL LÄBIMÕÖT VASTAB TORU LÄBIMÕÖDULE. KUI EI OLE NÄIDATUD TEISITI.
 - 5. KÕIK KÜTETORUD MÜEL EL OLE OTSSE KÜTISE DUESSANNET. TULEB ISOLEERIDA FOOLUMUKATTEGA MINERAALVILLI KÕRRIKUGA VASTAVALT JÕONISEL NÄIDATULE.
 - 6. KÕIK RADIATORITE ÜHENDUSVASTAVAD ON PRESSIVASTAVEST TEEASTORUDEST 2 x 15x1,2 mm. KUI JÕONISEL EI OLE NÄIDATUD TEISITI.
 - 7. KÕIK MAGISTRALTORUDE ON PRESSIVASTAVEST TEEASTORUDEST.
 - 8. TORUSTIKUTE TOESTAMISEL JÄLGIDA RT 84-10818-84:JUHENDITEAMIKUS TOODUD NÕUDEID.
 - 9. TORUSTIKUTE LÄBVIIGUD PIRETIST TEOSTADA VASTAVALT JUHENDITEAMIKUS LVI 12-10217 TOODUD NÕULETELE.
 - 10. KÕIK LÄBVIIGUD JA ERINEVATE KONSTRUKTSIOONIDE LITUMISED TÕHENDATAKSE VASTAVALT SEINTE NING LAGUDE HELIISOLATSIOONI JA TULETÕKKEVÕETULE.
 - 11. SULGARVATUURINA ON KASUTUSEL KULUKRAANID.
 - 12. TEHNILISTE RÜÜMIDE TORUSTIKUTE MONTEERIMISEL TULEB JÄLGIDA KA SOOLUSSÕLME SKHEEMI JA PLANI.
 - 13. JÕONIST VAADATA KOOS KÕIGI ERIOOSADE VASTAVATE PROJEKTÜHENDUSTEGA.
 - 14. TORUSTIKU ASUKOHT JA AVADE TEGEMINE TÄPSUSTADA KOHAPÄAL.
 - 15. KÕIK PÜSTIKUD PALGALDATAKSE SEINTE SISSE OLEMASOLEVATE KÜLTTE PÜSTIKUTE ASEMELE.
 - 16. HOONE PÕHJA JA LÕUNA FASSAADIDE JAOKS ON ETTE NÄHTUD ERALDISSEVAD KÜLTETORUDE LIINID. UUED LIINID ÜHENDATAKSE OLEMASOLEVA SOOLUSSÕLME PÕHJA JA LÕUNA FASSAADIDE SOOLUSSÜVAHETTETEGA.
 - 17. 7. KORRUSE PÕHJA SUUNAS ASUVAS KORTERIS JÄÄVAD OLEMASOLEVAD KÜLTETORUD NING TORUSTIKUD. ÜHENDUS UUE TORUSTIKUGA TEHAKSE UUES PÜSTIKUS 7. KORRUSE PÕRANDAS.

PEALEVOOLU TORU

--- TAGASIVOOLOU TORU

--- KULUKRAAN

--- TASAKAALUSTUSVENTIIL

--- RADIATOR C22-400-900

--- C - RADIATORITÜÜP (KÜLGÜHENDUS)

--- KK - SÜSTEEMI TÄHIS

--- 400 - KÕRGUS

--- 900 - PIKUS

--- S130 - ISOLATSIOON PAKSUSEGA 30 MM

--- KKK1 TP15

--- KKK1 TP15

--- KKK1 TP15

--- KKK1 TP15

--- KKK1 TP15

--- KKK1 TP15