

Põltsamaa

**Tehnilised tingimused Põltsamaa linnas
kanalisatsioonitorustiku väljaehitamiseks.**

asuva kinnistu vee- ja

1. Kinnistu veeühenduse väljavõte projekteerida Pargi t. asuvale ühisveevärgi torustikule.
2. Vee väljavõte linna ühisveevärgist teha sadulühendusega
3. Kinnistu veeühenduse väljaehitamiseks kasutada plastikust veetoru De 32 PE
4. Kinnistu piirile paigaldada maakraan DN 25 teleskoopse spindlipikenduse ning maapealse kapega.
5. Maa-alune veetorude jätkamine teostada ainult keevismuhvidega.
6. Reovee ärajuhtimiseks kasutada olemasolevat kinnistu kanalisatsioonitorustikku, milline on juba ühendatud Pargi t. asuva ühiskanalisatsiooniga.
7. Kinnistu piirile paigaldada reovee kontrollkaev (piirikaev).

Juhul, kui saate kirjalikule kokkuleppele naaberkinnistu (Pargi 6A) omanikuga, kelle kinnistu kaudu on teie olemasolev joogiveetorustik ehitatud, ei ole vaja hakata uut veetorustikku Pargi tänavalt rajama.