

Elektrimaterjalide loend

Nimetus	Tüüp / kommentaar	Kogus	Ühik
Kaablid ja ühendustarvikud			
Jätkumuhv	SMOE 62004 AXLJ+ÕLI (150-240mm ²)	8	tk
Jätkumuhv	SJK3C 0.6/1(1.2)kV Al/Cu 95-240 mm ² ; koos jätkuhülssidega	6	tk
Maanduskomplekt	SMOE 62600 õli ja AHXAMK maandus 800mm 35mm ²	8	tk
Kaabel	AXLJ-RMF 24kV 3x240/35	126	m
Kaabel	AXPK 4G240	20	m
Kaablitorud, kaeviku täitematerjalid			
Kaablitoru	klass-A, Dväl = 110mm, 750N	140	m
Hoiatuslint	"Ettevaatust, kaabel!"	140	m
Liiv	Kaeviku täiteks	17	m ³
Kruus	Kaeviku täiteks lisaks väljakaevatud pinnasele.	Täpsustab töövõtja	

- Ehitajale lasub kohustus veenduda materjalide kogustes enne tööde teostamise / hinnapakkumise tegemist. Pakkuja peab arvestama kõikide materjalidega, mis on paigaldise nõuetekohaseks väljaehituseks vajalikud, ka nendega, mida ei ole ilmingimata antud loendis loetletud.
- Loendis on viidatud ainult ühele võimalikule tootjale. Vajadusel kasutada Tellijaga kooskõlastatult analooge, kuid jälgida, et parameetrid oleksid samad.