

## SPETSIFIKATSIOON

<b>KÜTTESÜSTEEM</b>					
Nr.	Nimetus	Mõõt	Tüüp	N	L\[m]
1	Olemasolev gaasikatel, ühendada põrandakütte kollektoriga	-	-	1kmpl	-
2	Põrandkütte toru (plast) PE-RT	D=16x2,0mm	-	-	~244m
3	Põrandakütte kollektor 4-kontuurile, komplektis kontuuride reguleerventiilid ja sulgarmatuur, õhutus-ja tühjenduskraan, kontrollid	4-ne	NJT-4	1kmpl	-
4	Termostaatventiil+ajam	-	-	3tk	-
5	Kuulkraan ja liiniseadeventiil kollektorile	1''		1kmpl	-
6	Termostaat põrandakütte (õhuanduriga)	-	-	2tk	-
7	Termostaat põrandakütte (põrandaanduriga)	-	-	0tk	-
8	Plasttoru isolatsiooniga 30mm	D=25x2,5mm	-	-	~10jm
9	Paisupaak, V=35 l, algrõhk 0.5 bar	Flexcon TOP 35/0.5	Flamco	1tk	-
10	Kaitseklapp, avanemisrõhk 3,0 bar	-	Flamco Prescor	1tk	-

Spetsifikatsioon on orienteeruv. Pakkumisel on vajalik arvestada mahtudega, millised võimaldavad rajada joonistel toodud