

ELEKTROTEHNILINE INFORMATSIOON	
1. NIMIPINGE	230 V / 400V
2. NIMIVOOL	25 A
3. SAGEDUS	50 Hz
4. INSTALLEERITUD VÕIMSUS	24,3 kW
5. ARVUTUSLIK VÕIMSUS	7,3 kW
6. 3-FAASILINE LÜHISVOOL Ik(3) TALUVUS	6.0 kA
7. COSφ	0.95
8. SISESTUSJUHISTIK	TN-C
9. JAOTUSJUHISTIK	TN-S
EHITUSLIKUD ANDMED	
1. SEADMETÜÜP	Plastikkestaga jaotuskeskus
2. PAIGALDUSVIIS	Seinale
3. KINNITUSVIIS	Süvistatav
4. UKSE TÜÜP	Riiviga
5. KAITSEASTE	IP23
KAABLID	
1. TOITEKAABLID	Pealt või alt
2. VÄLJUVAAD KAABLID	Pealt või alt
TUNNUSSILT	
1. TÄHISTUS	PJK
MÄRKUSED	

Märkus:

Jaotuskeskusele jätta 25% ruumi perspektiivseks laienemiseks ning võimsuse kasvuks