



Uponor underfloor heating system
 Uponor number:
Sizing data:
 Pipe: Uponor Wirsbo Q&E pePEX 20 mm
 Distance between pipe (mm): 300
 Pipework temperatures °C
 Supply: 40
 Return: 35
 Description:

Manifold W/GF	Number of circuits	Manifold total flow l/s	Manifold total pressuredrop kPa
1	4	0.12	6.1
Circuit	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
Adj.	2.8 2.9 3.3 2.4		

Märkused:

1. Põrandkütetorusiku samm kuivades ruumides 300mm, märgades ruumides 150mm, Ø20mm;
2. Torusiku esinese kontuuri kaugus välisseinast 100mm, teise kontuuri kaugus välisseinast 250mm, kolmanda kontuuri kaugus välisseinast 400mm;
3. 2K kollektori ühendustorusik Ø25mm,

TE - ruumitermostaat
 TE - ruumitermostaat põrandaanduriga

Arhitektuur/	10.02.2021
disainer/	
Tähtis	VK-004
Moodlane	M 1:35