



Märkused:

- Õhuvõtu-, köögikuhu- ja heitõhutoru ühendada seadme külge painduva alum. ühenduskanaliga (18-55cm);
- painduvad mürasummutid (L=1,5m) paigaldatakse seadme peale sissepuhke- ja, väljatõmbekanalitele. parema sumbuvuse tagamiseks tuleb summutid täispikkuses lahti tõmmata;
- õhuvõtu- ja heitõhu kanalid isoleerida 50mm Kim-Aliiga;
- köögikuhu kanal isoleerida 50mm Paroc kivilla võrkmatiga;
- õhuvõtu- ja heitõhukanalite kõrgus laest 150mm, sissepuhke-, köögikuhu- ja väljatõmbe kanalite kõrgus laest 120mm;
- torude isoleerisoon peab olema katkematu kogu torustiku ulatuses.

Leppemärgid ja tähised:

- rippraja, kõrgus laest märgitud plaanile
- sissepuhke
- väljatõmme
- õhuvõit
- heitõhk

Projekt	Asukohastund	10.02.2021
L.K.	digitaalne	
Juonise nimetus	Zhis	VK-005
	Mõõtkava	M 1:55