



**Märkused:**

1. Veetarbijate täpsed asukohad ja kõrgused seinas täpsustada vastavalt veetarbijate margile,
2. Kanalisatsioon- ja külmaveetorud paigaldada soojustuskihi alla liivapadja sisse,
3. Soojavee- ning tsirkulatsioonitorud paigaldada soojustuskihi sisse,
4. Kanalisatsioonitorustiku lang 16 mm/m,
5. Tarbijate veetorud Ø16mm.

Projekt	aktiivstaadium	10.02.2021
LK	õigustatud	
Joonis nimetus	allos	VK-001
	Modifitseeritud	M 1.55