

MATERJALIDE LOETELU. KÜTTESÜSTEEM

Pos. №	Tehniline iseloomustus	Tüüp	Mõõt	Hulk	Märkused
1	Õhukardin / horisontaalne L=2,0m Qsoojus = 20 kW / Pel.=1,0kW 1x230V	n. FRICO	kompl.	1	ÕK-01
2	Õhukardin / vertikaalne H=2,5m Qsoojus = 20 kW / Pel.=1,0kW 1x230V	n. FRICO	kompl.	1	ÕK-02
3	Õhkkütteagregaat Qsoojus = 5 kW / Pel.=0,20kW 1x230V	n. FRICO	kompl.	8	ÕKA-1; 2;8
4	Terasradiaator PURMO COMPACT Sama Sama Sama Sama Sama	PC11-500-500 PC21-500-500 PC21-500-1000 PC21-500-1200 PC21-500-1400 PC22-500-600	kompl. kompl. kompl. kompl. kompl. kompl.	1 4 1 2 1 1	
5	Termostaatventiil	DN15	kompl.	10	
6	Radiaatori sulgkraan	DN15	tk.	10	
7	Automaatne õhueraldaja	DN15	tk.	17	
8	Liiniseadeventiil	DN15	tk.	3	
9	Kuulkraan	DN15	tk.	3	
10	Õhukardina reguleerimissõlm Q=20kW komplektis automaatika		kompl.	2	komplekt vt. joonis KK-03
11	Õhkkütteagregaadi reguleerimissõlm Q=5kW komplektis automaatika		kompl.	8	komplekt vt. joonis KK-03
12	Ventkolorifeeri SP-1 segamissõlm Q=40kW		kompl.	1	komplekt vt. joonis KK-03
13	Teras-PRESS toru Sama Sama Sama Sama Sama Sama	DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65	j.m. j.m. j.m. j.m. j.m. j.m. j.m.		vastavalt vajadusele
14	Isolatsioon "KIVIVILL" koorik s=30...40mm, kaetud alumiinium fooliumiga Sama Sama Sama Sama Sama	torule DN15 torule DN20 torule DN25 torule DN32 torule DN40 torule DN50 torule DN65	j.m. j.m. j.m. j.m. j.m. j.m. j.m.		vastavalt vajadusele
15	Täisautomaatne soojussõlm Q küte = 85 kW Q ventilatsioon = 40 kW Q soe vesi = 110 kW		kompl.	1	komplekt vt. joonis KK-04
16	Abimaterjalid		kompl.		vastavalt vajadusele

Märkused

Töövõtja on kohustatud kontrollima vajaminevat materjalide õigsust enne töövõtu lepingu koostamist. Muudatused materjalide valiku osas kooskõlastada Eelnevalt Tellijaga ja projekteerijaga.