

Kooskõlastuse tingimused.

Projekt on kooskõlastatud tingimustel:

1. Veemõõdusõlm rajada projektile lisatud joonise (projekti lisa 1) järgi ruumi, mille temperatuur ei lange alla +5 kraadi või paigaldada veemõõdukaev veearvestile DN 15. Veearvesti paigaldame veemõõdusõlme omal kulul.
2. Kõik kinnistusesed veetorustiku hargnemised, kui vett võetakse ühisveevärgist, teha peale veemõõdusõlme.
3. Oma kaevust võetud vesi, mis juhitakse ühiskanalisatsiooni, peab olema veearvestiga veemõõdusõlmes mõõdetud.
4. Kanalisatsioonitrassil tagada kalle 5-10 mm/m kohta.
5. Kanalisatsioonitrassi pöörangutele ja hargnemistele paigaldada puhastuskaev või puhastuskolmik.
6. Sade- ja dreanaaživee juhtimine ühiskanalisatsiooni on keelatud.