


MÄRKUSED

1. Veemõõdusõlme paigaldab kinnistu omanik.
2. Veearvesti paigaldab OÜ Velko AV
3. Arvesti kandur peab tagama veearvesti paigalpäisivuse

Veemõõdusõlme põhimõtteline skeem



Nominaalne veekulu	m ³ /h	1,6	2,5	4,0
Veearvesti läbimõõt	mm/toll	15/1/2	15/1/2	20/3/4
Veearvesti pikkus L	mm	110	110	130