



**Märkused:**

- Suhtelisele kõrgusmärgile +0,000; ABS=50,70
- Vundamendid rajada tihendatud killustikalusele 200mm
- Vundament armeerida üksikvarrastega, mis on seotud võrkudeks vastavalt armeerimisjoonistele.
- Armatuuri kaitsekiht valida vastavalt keskkonnaklassile, kui joonisel ei ole märgitud teisiti.
- Armatuur jätkata ülekattega 40xØ. Nurkades ja liidetes jätkata L-kujulise armatuuriga (B500B).
- Vundamenditaldmikud: Betoon: keskkonnaklass XC2. Betoon C 25/30 - Armatuur: B500B
- Killustikaluse tihedus  $kt=97$ ,  $E1=60\text{MPa}$ , üldine def moodul min 100MPa.