

Saue vald VÜE**TAOTLUSE ESITAJA**

Nimi / ärinimi			Isiku- või registrikood
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter	Sihtnumber	Maakond Harju maakond
	Telefon 0000 0000	e-post	
Kontaktisik	Nimi		
	Telefon	e-post	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Saue vald Harju maakond	
Tarbimiskoht	Katastriüksuse number

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Nimitoitepinged

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
Kontaktisik projekteerimisalastes küsimustes				
Projekteerimistöö vastuvõtja	Vastuvõtmine toimub Elektrilevi partnerite portaalis (EPP keskkonnas)			
Projekt vaja kooskõlastada	Elektrilevi OÜ tehnovõrkude spetsialist (e-teeninduses www.elektrilevi.ee) ning teiste asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega			
Märkused	Kesktihe varustuskindluse piirkond. Rakendusplaan Trimble Unitys: 482292 plaan uus			

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Keskpingeliin		
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	W3x120 - ca 610m	
Mastide arv (tk)	1 tk	9 tk

Õhuliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)		670m
Märkused	Tugi - 1tk	Tugi/Tõmmits - 5tk
<p>Lisa 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“. • Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus (raamleping). • Maakasutusõiguse sõlmimise tellida võrguettevõtja veebilehel avaldatud volitatud maakasutuslepingute sõlmijalt või võrguettevõtja maateenustest, saates sooviavalduse e-posti aadressil info@elektrilevi.ee. Volitatud maalepingute sõlmijad on leitavad https://www.elektrilevi.ee/-/doc/8644141/ettevottest/tutvustus/failid/el_volitatud_tootlejad.pdf (3-poolne koostööleping). • Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. • Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga. • Liitumispunkti asukoha tüübi muutumisel vormistada vastav muudatus vormil V2181. • Elektrivõrgul paiknevad kolmandale osapooltele kuuluvad taristud/elementid projekteerivad, ehitavad ümber või demonteerivad taristute omanikud ise ning neid ei arvestata projekteerimise ja ehitustööde mahtu. 		
<p>Lisa 2:</p> <p>Võrgu ümberehituse 482292 mahus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demonteerida keskpinge õhuliin lõigul AJ Suurekivi - AJ Tooma. - Toite taastamiseks paigaldada uus keskpinge maakaabel vastavalt asendiplaanile. Kaabli tunnus KPL246757. - Demonteerida keskpinge õhuliin lõigul AJ Tooma - M35 (suunaga AJ 8119). - Asendades M35 paigaldada vastavalt asendiplaanile ja toestada. - Toite taastamiseks paigaldada uus keskpinge maakaabel vastavalt asendiplaanile. Kaabli tunnus KPL246758. 		
<p>Lisa 3:</p> <p>MUUDETUD_AS_482292.dxf, AS_482292.dxf, AS_482292.pdf, MUUDETUD_AS_482292.pdf</p>		

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
	03.12.2024