



2. KORRUS EKSPLIKATSIOON

Nr	Ruumi nimetus	Pind
KORTER NR 09		
9-01	ESIK	3.3
9-02	WC/DUSHIRUUM	3.6
9-03	KÖÖK/ELUTUBA	19.5
9-04	TUBA	9.8
		36.2 m²
KORTER NR 10		
10-01	ESIK	2.9
10-02	KORIDOR	5.3
10-03	WC/DUSHIRUUM	3.8
10-04	KÖÖK/ELUTUBA	23.7
10-05	TUBA	11.4
		47.1 m²
KORTER NR 11		
11-01	ESIK	4.4
11-02	PANIPAİK	2.6
11-03	KORIDOR	6.3
11-04	DUSHIRUUM	3.6
11-05	LEILIRUUM	1.8
11-06	WC	1.1
11-07	KÖÖK/ELUTUBA	23.8
11-08	TUBA	11.0
11-09	TUBA	8.7
11-10	TUBA	10.4
		73.7 m²
KORTER NR 12		
12-01	ESIK	7.3
12-02	PANIPAİK	2.7
12-03	WC/DUSHIRUUM	3.6
12-04	KÖÖK/ELUTUBA	19.7
12-05	TUBA	9.6
		42.9 m²
KORTER NR 13		
13-01	ESIK	7.3
13-02	PANIPAİK	2.4
13-03	WC/DUSHIRUUM	3.6
13-04	KÖÖK/ELUTUBA	19.7
13-05	TUBA	9.6
		42.6 m²
KORTER NR 14		
14-01	ESIK	4.5
14-02	PANIPAİK	2.6
14-03	KORIDOR	6.4
14-04	DUSHIRUUM	3.5
14-05	LEILIRUUM	1.8
14-07	KÖÖK/ELUTUBA	23.8
14-08	TUBA	11.0
14-09	TUBA	8.9
14-06	WC	1.1
		63.6 m²
KORTER NR 15		
15-01	ESIK	3.0
15-02	KORIDOR	5.2
15-03	PANIPAİK	0.9
15-04	WC/DUSHIRUUM	3.8
15-05	KÖÖK/ELUTUBA	23.6
15-06	TUBA	11.4
15-07	TUBA	9.3
		57.2 m²
KORTER NR 16		
16-01	ESIK	3.6
16-02	WC/DUSHIRUUM	3.6
16-03	KÖÖK/ELUTUBA	19.5
16-04	TUBA	9.8
		36.5 m²
PANIPAIGAD		
P10	PANIPAİK	2.0
		2.0 m²
ÜLDPIND		
201	TREPIKODA	32.9
202	TREPIKODA	2.9
		35.8 m²
		437.6 m²

Tuletökkeseksiooni piir (EI 60) - - - - -
 * Enne ehitustööde alustamist kontrollida ja täpsustada fassaadis villaribade täpsed asukohad.

VS-01 (Us0,12W/m2k; Rw55dB; REI240)
 - Krohvisüsteem, silikoonkrohv Caparol või samaväärne analoog, toon: valge, Kühleweiß SS-04 (Rw243) või hall, Ferro 35, toon vaata vaadetest. Nõuded ja paigaldus vastavalt tootja juhistele, esitada krohvi näidised enne tööde teostamist.
 - Soojusjuhtivus 250 mm, nõuded ja paigaldus vt. konstr. osa proj. ja vastavalt tootja juhistele.
 - Öönesplokki müüritis 190mm, täisbetoneeritud, nõuded ja paigaldus vt. konstr. osa proj. ja vastavalt tootja juhistele.
 - Siseviimistlus (vt. sisearh. proj., ei kuulu antud ehitusprojekti koosseisu).

SS-01 (Rw25dB; REI240)
 - Siseviimistlus (vt. sisearh. proj., ei kuulu antud ehitusprojekti koosseisu)
 - Öönesplokki müüritis 240mm, täisbetoneeritud, mõlemalt poolt krohvitud, nõuded ja paigaldus vt. konstr. osa proj. ja vastavalt tootja juhistele.
 - Siseviimistlus (vt. sisearh. proj., ei kuulu antud ehitusprojekti koosseisu)

SS-05 (Rw243)
 - SS-01 / SS-04 +
 - Alumiiniumkattega PIR soojusjuhtivus, 30 mm (liitekohad tihendada ja teipida)
 - Puitroovitus, vertikaalne 25x100 mm
 - Saunavoodilaud, 15x90 mm
 - Siseviimistlus

SS-02 (Rw25dB; REI60)
 - Siseviimistlus (vt. sisearh. proj., ei kuulu antud ehitusprojekti koosseisu)
 - Öönesplokki müüritis 140mm, nõuded ja paigaldus vt. konstr. osa proj. ja vastavalt tootja juhistele.
 - Siseviimistlus (vt. sisearh. proj., ei kuulu antud ehitusprojekti koosseisu)

SS-03 (Rw24dB | EI 90)
 - Täisbetoonplokki sein 90 mm
 - Siseviimistluskrohv, siseviimistlus

BOA OÜ
 reg. nr. 12086656 / MTR. EEP002176
 Telliskivi 60-51 Tallinn / +372 660 6688
 boa@boa.ee / www.boa.ee

© BOA OÜ 2011. ANTUD JOONIS ON KAITSUD AUTORIOIGUSEGA. SELLE KOPEERIMINE, LEVITAMINE, REPRODUKTSEERIMINE, SAMUTI SELLES MUUDATUSTE TEGEMINE ILMA AUTORIOIGUSTE VALDAJA LOATA ON KEELATUD. JOONIS VÕIB SISALDADA KONFIDENTSIAALSET INFORMATSIOONI, MILLE TAHTLIK LEVITAMINE ON KARISTATAV. ENNE TEOSTAMIST KONTROLLIDA UUEMA VÄLJAANDE OLEMASOLU! HILISEMA KUUPAEVAGA JOONIS TUIHISTAB VARASEMA. KOIK MÕÕDUD JA KÕRGSUMÄRGID KONTROLLIDA EHITUSEL.

2. KORRUSE PIAAN
 KORTERELAMU EHITUSPROJEKT

STADIUM EP