



### 3. KORRUS EKSPLIKATSIOON

Nr	Ruumi nimetus	Pind
<b>KORTER NR 17</b>		
17-01	ESIK	3.3
17-02	WC/DUSHIRUUM	3.6
17-03	KÖÖK/ELUTUBA	19.5
17-04	TUBA	9.8
		<b>36.2 m²</b>
<b>KORTER NR 18</b>		
18-01	ESIK	2.9
18-02	KORIDOR	5.3
18-03	WC/DUSHIRUUM	3.8
18-04	KÖÖK/ELUTUBA	23.7
18-05	TUBA	11.4
		<b>47.1 m²</b>
<b>KORTER NR 19</b>		
19-01	ESIK	4.4
19-02	PANIPAİK	2.6
19-03	KORIDOR	6.3
19-04	DUSHIRUUM	3.6
19-05	LEILIRUUM	1.8
19-06	WC	1.1
19-07	KÖÖK/ELUTUBA	23.8
19-08	TUBA	11.0
19-09	TUBA	8.7
19-10	TUBA	10.4
		<b>73.7 m²</b>
<b>KORTER NR 20</b>		
20-01	ESIK	7.3
20-02	PANIPAİK	2.7
20-03	WC/DUSHIRUUM	3.6
20-04	KÖÖK/ELUTUBA	19.7
20-05	TUBA	9.6
		<b>42.9 m²</b>
<b>KORTER NR 21</b>		
21-01	ESIK	7.3
21-02	PANIPAİK	2.4
21-03	WC/DUSHIRUUM	3.6
21-04	KÖÖK/ELUTUBA	19.7
21-05	TUBA	9.6
		<b>42.6 m²</b>
<b>KORTER NR 22</b>		
22-01	ESIK	4.5
22-02	PANIPAİK	2.6
22-03	KORIDOR	6.4
22-04	DUSHIRUUM	3.5
22-05	LEILIRUUM	1.8
22-06	WC	1.1
22-07	KÖÖK/ELUTUBA	23.8
22-08	TUBA	11.0
22-09	TUBA	8.9
		<b>63.6 m²</b>
<b>KORTER NR 23</b>		
23-01	ESIK	3.0
23-02	KORIDOR	5.2
23-03	PANIPAİK	0.9
23-04	WC/DUSHIRUUM	3.8
23-05	KÖÖK/ELUTUBA	23.6
23-06	TUBA	11.4
23-07	TUBA	9.3
		<b>57.2 m²</b>
<b>KORTER NR 24</b>		
24-01	ESIK	3.6
24-02	WC/DUSHIRUUM	3.6
24-03	KÖÖK/ELUTUBA	19.5
24-04	TUBA	9.8
		<b>36.5 m²</b>
<b>PANIPAIGAD</b>		
P11	PANIPAİK	2.0
		<b>2.0 m²</b>
<b>ÜLDPIND</b>		
301	TREPIKODA	32.9
302	TREPIKODA	2.9
		<b>35.8 m²</b>
		<b>437.6 m²</b>

Tuletökeseksiooni piir (EI 60) - - - - -  
 \* Enne ehitustööde alustamist kontrollida ja täpsustada fassaadis villaribade täpsed asukohad.

VS-01 (Us0,12W/m2k; Rw55dB; REI240)  
 - Krohvisüsteem, silikoonkrohv Caparol või samaväärne analoog, toon: valge, Kühleweiß SS-04 (Rw243) või hall, Ferro 35, toon vaata vaadeteit. Nõuded ja paigaldus vastavalt tootja juhisele, eelistada krohvi näidised enne tööde teostamist.  
 - Soojusjuhtivus 250 mm, nõuded ja paigaldus vt. konstr. osa proj. ja vastavalt tootja juhisele.  
 - Õõnesplokki müüritis 190mm, täisbetoneeritud, nõuded ja paigaldus vt. konstr. osa proj. ja vastavalt tootja juhisele.  
 - Siseviimistlus (vt. sisearh. proj., ei kuulu antud ehitusprojekti koosseisu).

SS-01 (Rw25dB; REI240)  
 - Siseviimistlus (vt. sisearh. proj., ei kuulu antud ehitusprojekti koosseisu)  
 - Õõnesplokki müüritis 240mm, täisbetoneeritud, mõlemalt poolt krohvitud, nõuded ja paigaldus vt. konstr. osa proj. ja vastavalt tootja juhisele.  
 - Siseviimistlus (vt. sisearh. proj., ei kuulu antud ehitusprojekti koosseisu)

SS-02 (Rw52dB; REI60)  
 - Siseviimistlus (vt. sisearh. proj., ei kuulu antud ehitusprojekti koosseisu)  
 - Õõnesplokki müüritis 140mm, nõuded ja paigaldus vt. konstr. osa proj. ja vastavalt tootja juhisele.  
 - Siseviimistlus (vt. sisearh. proj., ei kuulu antud ehitusprojekti koosseisu)

SS-03 (Rw49dB | EI 90)  
 - Täisbetoonplokki sein 90 mm  
 - Siseviimistluskrohv, siseviimistlus

SS-04 (Rw243)  
 - SS-01 / SS-04 +  
 - Alumiiniumkattega PIR soojusjuhtivus, 30 mm (liitekohad tihendada ja teipida)  
 - Puitroovlus, vertikaalne 25x100 mm  
 - Saunavoodilaud, 15x90 mm  
 - Siseviimistlus

BOA OÜ  
 reg. nr. 12086656 / MTR. EEP002176  
 Telliskivi 60-51 Tallinn / +372 660 6688  
 boa@boa.ee / www.boa.ee

© BOA OÜ 2011. ANTUD JOONIS ON KAITSUD AUTORIOIGUSEGA. SELLE KOPEERIMINE, LEVITAMINE, REPRODUKTSEERIMINE, SAMUTI SELLES MUUDATUSTE TEGEMINE ILMA AUTORIOIGUSTE VALDAJA LOATA ON KEELATUD. JOONIS VÕIB SISALDADA KONFIDENTSIAALSET INFORMATSIOONI, MILLE TAHTLIK LEVITAMINE ON KARISTATAV. ENNE TEOSTAMIST KONTROLLIDA UUEMA VÄLJAANDE OLEMASOLU! HILISEMA KUUPAEVAGA JOONIS TUIHISTAB VARASEMA. KOIK MÕÕDUD JA KÕRGUSMÄRGID KONTROLLIDA EHITUSEL.

JOONIS: **3. KORRUSE PIAAN** 1:100  
 PROJEKT: KORTERELAMU EHITUSPROJEKT STAADIUM EP