



4. KORRUSE EKSPLIKATSIOON		
Nr	Ruumi nimetus	Pind
KORTER NR 25		
25-01	ESIK	3.3
25-02	WC/DUSHIRUUM	3.6
25-03	KÖÖK/ELUTUBA	19.5
25-04	TUBA	9.8
		36.2 m²
KORTER NR 26		
26-01	ESIK	2.9
26-02	KORIDOR	5.3
26-03	WC/DUSHIRUUM	3.8
26-04	KÖÖK/ELUTUBA	23.7
26-05	TUBA	11.4
		47.1 m²
KORTER NR 27		
27-01	ESIK	4.4
27-02	PANIPAİK	2.6
27-03	KORIDOR	6.3
27-04	DUSHIRUUM	3.6
27-05	LEILIRUUM	1.8
27-06	WC	1.1
27-07	KÖÖK/ELUTUBA	23.8
27-08	TUBA	11.0
27-09	TUBA	8.7
27-10	TUBA	10.4
		73.7 m²
KORTER NR 28		
28-01	ESIK	7.3
28-02	PANIPAİK	2.7
28-03	WC/DUSHIRUUM	3.6
28-04	KÖÖK/ELUTUBA	19.7
28-05	TUBA	9.6
		42.9 m²
KORTER NR 29		
29-01	ESIK	7.3
29-02	PANIPAİK	2.4
29-03	WC/DUSHIRUUM	3.6
29-04	KÖÖK/ELUTUBA	19.7
29-05	TUBA	9.6
		42.6 m²
KORTER NR 30		
30-01	ESIK	4.5
30-02	PANIPAİK	2.6
30-03	KORIDOR	6.4
30-04	DUSHIRUUM	3.5
30-05	LEILIRUUM	1.8
30-06	WC	1.1
30-07	KÖÖK/ELUTUBA	23.8
30-08	TUBA	11.0
30-09	TUBA	8.9
		63.6 m²
KORTER NR 31		
31-01	ESIK	3.0
31-02	KORIDOR	5.2
31-03	PANIPAİK	0.9
31-04	WC/DUSHIRUUM	3.8
31-05	KÖÖK/ELUTUBA	23.6
31-06	TUBA	11.4
31-07	TUBA	9.3
		57.2 m²
KORTER NR 32		
32-01	ESIK	3.6
32-02	WC/DUSHIRUUM	3.6
32-03	KÖÖK/ELUTUBA	19.5
32-04	TUBA	9.8
		36.5 m²
PANIPAIGAD		
P12	PANIPAİK	2.0
		2.0 m²
ÜLDPIND		
401	TREPIKODA	32.9
402	TREPIKODA	2.9
		35.8 m²
		437.6 m²

Tuletökeseksiooni piir (EI 60) - - - - -
 * Enne ehitustööde alustamist kontrollida ja täpsustada fassaadis villaribade täpsed asukohad.

VS-01 (Us0,12W/m2k; Rw55dB; REI240)
 - Krohvisüsteem, silikoonkrohv Caparol või samaväärne analoog, toon: valge, Kühleweiß SS-04 (Rw243) või hall, Ferro 35, toon vaata vaadeteit. Nõuded ja paigaldus vastavalt tootja juhisele, eelnevalt teostada krohvi näidised enne tööde teostamist.
 - Soojusjuhtivus 250 mm, nõuded ja paigaldus vt. konstr. osa proj. ja vastavalt tootja juhisele.
 - Õõnesplokki müüritis 190mm, täisbetoneeritud, nõuded ja paigaldus vt. konstr. osa proj. ja vastavalt tootja juhisele.
 - Siseviimistlus (vt. sisearh. proj., ei kuulu antud ehitusprojekti koosseisu).
 - Kipsplaat 12,5 mm, Gyprok GEK 13 tugevdatud plaat või samaväärne analoog.
 - Kipskarkass 66 mm / vahel mineraalvill, samm 600, mõõbli paigaldamiseks vineerribad h=600-1800, kõõgmõõbli taga h=1400-2600
 - Kipsplaat 12,5 mm, Gyprok GEK 13 tugevdatud plaat või samaväärne analoog.
 - Siseviimistlus (vt. sisearh. proj., ei kuulu antud ehitusprojekti koosseisu).
 - Siseviimistlus (vt. sisearh. proj., ei kuulu antud ehitusprojekti koosseisu).
 - SS-05 (Rw243)
 - SS-01 / SS-04 +
 - Alumiiniumkattega PIR soojusjuhtivus, 30 mm (liitekohad tihendada ja teipida)
 - Puitroovitus, vertikaalne 25x100 mm
 - Saunavoodilaud, 15x90 mm
 - Siseviimistlus

SS-02 (Rw52dB; REI60)
 - Siseviimistlus (vt. sisearh. proj., ei kuulu antud ehitusprojekti koosseisu)
 - Õõnesplokki müüritis 140mm, nõuded ja paigaldus vt. konstr. osa proj. ja vastavalt tootja juhisele.
 - Siseviimistlus (vt. sisearh. proj., ei kuulu antud ehitusprojekti koosseisu).
 - SS-03 (Rw49dB | EI 90)
 - Täisbetoonplokki sein 90 mm
 - Siseviimistluskrohv, siseviimistlus

BOA OÜ
 reg. nr. 12086656 / MTR. EEP002176
 Telliskivi 60-51 Tallinn / +372 660 6688
 boa@boa.ee / www.boa.ee

© BOA OÜ 2011. ANTUD JOONIS ON KAITSUD AUTORIOIGUSEGA. SELLE KOPEERIMINE, LEVITAMINE, REPRODUKTSEERIMINE, SAMUTI SELLES MUUDATUSTE TEGEMINE ILMA AUTORIOIGUSTE VALDAJA LOATA ON KEELATUD. JOONIS VÕIB SISALDADA KONFIDENTSIAALSET INFORMATSIOONI, MILLE TAHTLIK LEVITAMINE ON KARISTATAV. ENNE TEOSTAMIST KONTROLLIDA UUEMA VÄLJAANDE OLEMASOLU! HILISEMA KUUPAEVAGA JOONIS TUIHISTAB VARASEMA. KOIK MÕÕDUD JA KÕRGUSMÄRGID KONTROLLIDA EHIITUSEL.

JOONIS: 4. KORRUSE PLAAAN 1:100
 PROJEKT: KORTERELAMU EHIITUSPROJEKT STAADIUM EP