



TINGIMÄRKID:

- ruumitermostaat põrandaanduriga
- ruumitermostaat
- toru hüüsis
- vee voolusund
- kollektori nr./ringi nr.
- kütteringi pikkus/võimsus



MÄRKUSED:

1. PAIGALDATAVA TORU PEPEX 20X2.0 PÕHISAMM – 300MM, VANNITOAS JA SUURTE AKENDE EES – 150MM
2. KÕIK PÕRANDAKÜTTETORUD, MIS LÄBIVAD PAISUMISVUJKE NING MIS LÄHEVAD LÄBI SEINTE ALT, PAIGALDADA HÜLSIS.
3. KÜTTESÜSTEEMIDE KÕRGEIMAD PUNKTID VARUSTADA ÕHURASTUSVENTILIDEGA.
4. KÜTTESÜSTEEMIDE MADALAIMAD PUNKTID VARUSTADA KÕRGTIUD TÕHJENDUSVENTILIDEGA.
5. KÜTTESÜSTEEMIDE MADALAIMAD PUNKTID KÜTTE MAGISTRAAL- JA JAOTUSTORUSTIKUD. ISOLATSIOONI PAKSUS 30MM.
7. KÕIKIDE AL-PEX KÜTTETORUDE PAIGALDUS EHTUSKONSTRUKTSIOONIDES HÜLSISTORUS.