

24.11.2021

ARVAMUS

Asukoht: Tallinn
Käsitletud: reovesi

Vastavalt ehitusseadustiku § 42 esitab AS Tallinna Vesi pädevale asutusele arvamuse ehitusloa eelnõu kohta. Ehitusloa võib väljastada järgnevate märkustega:

- Arvamuse andmisega ei kinnita AS Tallinna Vesi talle esitatud projektis märgitud olemasoleva AS-ile Tallinna Vesi või kolmandatele isikutele kuuluva (sh kinnistusisese) ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) asukoha õigsust ega võta endale mingit vastutust selles osas. Sõltumata arvamuse andmisest tuleb tagada, et tööde tegemise käigus ei kahjustata ÜVK-d ning enne tööde alustamist tuvastada ÜVK tegelik asukoht. ÜVK kahjustamise korral tuleb AS-ile Tallinna Vesi ja kolmandatele isikutele hüvitada kogu tekkinud kahju.

Töövõtja ja liituja peavad täiendavalt arvestama järgnevate nõuetega:

- Enne kinnistusiseste liitumistorustike ehitustöödega alustamist tuleb AS-iga Tallinna Vesi sõlmida liitumist reguleeriv leping.
- Ehitustöödel tuleb arvestada AS-i Tallinna Vesi tehniliste nõuetega mis on leitavad aadressil: <https://www.tallinnavesi.ee>.
- **Kuus tööpäeva** enne kaevamistöödega alustamist kutsuda kohale AS Tallinna Vesi esindaja saates selleks e-kirja aadressile esindaja@tvesi.ee.
- Kaevetöödel on lubatud ehituskaevikust või -süvendist pinnasevett juhtida ühiskanalisatsiooni ainult eelneval kokkuleppel AS-i Tallinna Vesi esindajaga. Ühiskanalisatsiooni juhitud pinnasevesi peab olema settest puhastatud ja mõõdetud. Esindaja kutsumiseks helistada kliendiinfo telefonil 6262200.
- Teostusjoonised esitada digitaalsel kujul dgn või dwg formaadis e-kirjale tj@tvesi.ee.

AS-i Tallinna Vesi arvamus kehtib 2 aastat.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Riin Uus
Tehniline konsultant
626 2200