

## **KVVK Projekt OÜ**

Reg: 12242047

Tel. 56450675

[kvvkprojekt@gmail.com](mailto:kvvkprojekt@gmail.com)

10.08.2020

### **Projekti nr: KV-110-20**

Ettevõtja: KVVK PROJEKT OÜ

Majandustegevusteade nr: EEP0002365

Pädev isik: A.Malõšev

### **Arvamus nr 7269**

Asukoht: Viimsi vald Laiaküla küla Muuga põik 7

Käsitletud: Muuga põik 7 kinnistu veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk.

Vastavalt ehitusseadustiku §42 esitab AS Viimsi Vesi pädevale asutusele arvamuse ehitusloa eelnõu kohta. Ehitusloa võib väljastada järgnevate märkustega:

1. Enne ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustike ehitustöödega alustamist tuleb AS-iga Viimsi Vesi sõlmida leping, mis reguleerib liitumist ja omanikujärelevalve tegemist;
2. Arvamuse andmisega ei kinnita AS Vesi Vesi talle esitatud projektis märgitud olemasoleva AS-ile Viimsi Vesi või kolmandatele isikutele kuuluva (sh kinnistusisese) ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) asukoha õigsust ega võta endale mingit vastutust selles osas. Sõltumata arvamuse andmisest tuleb tagada, et tööde tegemise käigus ei kahjustata ÜVK-d ning enne tööde alustamist tuvastada ÜVK tegelik asukoht. ÜVK kahjustamise korral tuleb AS-ile Viimsi Vesi ja kolmandatele isikutele hüvitada kogu tekkinud kahju;
3. Torustiku ei saa rajada enne, kui on valmis ehitatud Oru tee arenduse ÜVK-torustikud;
4. Ehitustöödel tuleb arvestada AS-i Viimsi Vesi tehniliste nõuetega;
5. Kaevikut ei tohi enne kinni ajada enne kui AS Viimsi Vesi inspektor on üle vaadanud ja surveproovi vastu võtnud;
6. Ennem veemõõtjat näha ette mudapüüduuri paigaldus;
7. Sademevee lahendus kooskõlastada Viimsi valla kommunaalametiga!
8. Peale ehitustöid esitada kinnistusiseste torustike teostusjoonis.
9. Peaveearvesti veemõõdusõlme paigaldab AS Viimsi Vesi peale, mida sõlmitakse teenusleping. Peaveearvesti kuulub AS-ile Viimsi Vesi.
10. Arvamus kehtib 2 aastat.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Eero Antons

Projektijuht

[eero@viimsivesi.ee](mailto:eero@viimsivesi.ee)

53449117