

1. Veetorustikena kasutada PE torusid.
2. Kanalisatsioonitorustikena kasutada PVC torusid.
3. Drenaažitorudena kasutada gofreeritud PE drenaažitorusid.
4. Kõik torud, mis jäävad maapinnale lähemale kui 1,0m tuleb soojustada!
5. Isevolsetel torudel on antud toru põhja kõrgused. Kalded promillides. Veetorudel on antud kõrgus toru peale.
6. Drenaaži vaatluskaevudele on ette nähtud settepõhi 0,2m.
7. Alusena kasutatud OÜ Linnak poolt koostatud äri- ja eluhoone asendiplaani, [vaata ka 1. liset](#).
8. Kasutatud OÜ Electrical Solutions poolt koostatud elektripaigaldise asendipl.
9. Katendite taastamine lahendatakse eraldiseisva projektiga.
10. Koordinaadid L-Est 97, kõrgused EH2000.