



- PÕRANDAKÜTTE MÄRKUSED:
1. PÕRANDAKÜTE PAIGALDADA FLEXPERT-FLOOR Ø20x2mm TORUDEST.
 2. JÄLGIDA ET PÕRANDAKÜTETORUSTIK EI SATUKS WC POTI KRUVIDE ALLA.
 3. RUUMIDE TEMPERatuur ON REGULEERITAV RUUMITERMOSTAATIDEGA.
 4. KÜTTESÜSTEEMI ARVUTUSLIK TEMPERatuurIGRAAFIK ON 40/35°C
 5. RUUMITERMOSTAADID PAIGALDADA PÕRANDAST 1,5 M KÕRGUSELE.
 6. IGAST RUUMITERMOSTAADIST VIIA KOLLEKTORINI KAABEL 4X1MM².
 7. RUUMITERMOSTAATIDE JA AJAMITE VAHELINE ELEKTRIKAABELDUS JA ÜHENDUS ETTE NÄHA ELEKTRI PROJEKTIS.
 8. IGALE KOLLEKTORILE TUUA TOIDE 220V , 3X1,5MM².
 9. DEFORMATSIOONIVUUGIST JA TARINDIST ÜLE MINEVA PÕRANDAKÜTETORU PEALE PAIGALDADA LIGIKAUDU 300 MM HÜLSSTORU.
 10. PAIGALDAMISEL ARVESTADA TEISTE ERIOSADEGA.
 11. TÖÖVÕTTUDE PIIRID KOOSKÕLASTADA ENNE TÕÖDE ALGUST.

- HÜLSSTORU
- PÕRANDAKÜTTE PEALEVOOL
- PÕRANDAKÜTTE TAGASIVOOL
- ÖHUTERMOSTAAT
- ÖHUTERMOSTAAT PÕRANDAANDURIGA
- PK-1.4
L - 76m
S 225
PÕRANDAKÜTTE KONTOUR
kontuuri number 1.4
kontuuri pikkus 76m
kontuuri samm 225mm
- Σ 2380W