

SPETSIFIKATSIOON

VENTILATSIOONISÜSTEEM					
Nr.	Nimetus	Mõõt	Tüüp	N	L[m]
1	Vent.agregaat Vallox 110 MV L SP: L= 71 l/s, $\Delta p=100$ Pa, VT: L= 71 l/s, $\Delta p=100$ Pa, Komplektis automaatika ja filtritega Sissepuhkele filtrid M5+F7 Väljatõmbele filter M5	SV-1	Vallox	1kompl.	-
2	Välisrest	YGS-200	Lindab	2tk	-
3	Välisrest	YGS-160	Lindab	1tk	-
4	Sissepuhkeplafoon	KTS-100	Fläktwoods	1tk	-
5	Sissepuhkeplafoon	SHH-100	Lindab	2tk	-
6	Sissepuhkeplafoon	SHH-125	Lindab	3tk	-
7	Väljatõmbeplafoon	KSO-100	Fläktwoods	3tk	-
8	Väljatõmbeplafoon	KSO-125	Fläktwoods	3tk	-
9	Tagasivooluklapp	D=160mm	-	1tk	-
10	Mürasummuti	NKF-100-600	Ets Nord	3tk	-
11	Mürasummuti	NKF-125-600	Ets Nord	1tk	-
12	Mürasummuti	NKF-160-600	Ets Nord	2tk	-
13	Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega	D=100mm	Lindab	-	~6jm
14	Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega	D=125mm	Lindab	-	~33jm
15	Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega	D=160mm	Lindab	-	~19jm
16	Tsingitud lehtterasest õhukanal koos vajalike liitmike ja kinnitustega	D=200mm	Lindab	-	~9jm
17	Võrkmatt ALC 30mm isolatsioon kõõgitorustikule	30mm	Isover	-	~5m ²
18	Armaflex 25mm	Armaflex25mm	Armaflex	-	~10m ²

SPETSIFIKATSIOON

	KÜTESÜSTEEM				
19	Põrandkütte toru (plast) PE-RT	D=20x2,0mm	-	-	~654jm
20	Põrandakütte kollektor 4-kontuurile, komplektis kontuuride reguleerventiilid ja sulgarmatuur, õhutus-ja tühjenduskraan, kontrollid	4-ne	NJT-4	1kmpl	-
21	Põrandakütte kollektor 5-kontuurile, komplektis kontuuride reguleerventiilid ja sulgarmatuur, õhutus-ja tühjenduskraan, kontrollid	5-ne	NJT-5	1kmpl	-
22	Termostaatventiil+ajam	-	-	9tk	-
23	Kuulkraan ja liiniseadeventiil kollektorile	1''		2kmpl	-
24	Termostaat põrandaküttele (õhuanduriga)	-	-	5tk	-
25	Termostaat põrandaküttele (põrandaanduriga)	-	-	3tk	-
26	Plast toru isolatsiooniga	D=25x2,5mm	-	-	40jm
27	Plast toru isolatsiooniga	D=32x3,0mm	-	-	10jm
28	Pump koos sagedusmuunduriga ALPHA2 L 15-60 130; q=0,26 l/s; H= 25 kPa	-	Grundfos	1tk	-
29	Paisupaak, V=25 l, algrõhk 0.5 bar	Flexcon TOP 25/0.5	Flamco	1tk	-
30	Õhk-vesi soojuspump nt. Bosch AW9 Q _{soojus} =5,4kW. Komplektis automaatikaga, veeringluspumbaga, 3-tee vekselventiiliga, paisupaagiga ning 9 kW-se elektrilise küttekahaga.	-	Bosch	1kmpl	-
31	Akumulatsioonipaak, V=100 L	100L	-	1tk	-
32	Kaitseklapp, avanemisrõhk 3,0 bar	-	Flamco	1tk	-

Spetsifikatsioon on orienteeruv. Pakkumisel on vajalik arvestada mahtudega, millised võimaldavad rajada joonistel toodud