



**MÄRKUSED**

- Köögiseadmete pistikupesad paigaldada tööpinnast 300mm kõrgemale.
- Pistikupesad paigaldada üldjuhul 200mm põrandast (kui pole muid märkusi).
- Installatsioon teostada süvistatult, kasutades vastava ehitusviisiga tarvikuid.
- Son.ruumide ventilatsiooniseadmed arvestada viitereleede peale.
- Lülitid paigaldada üldjuhul kõrgusele 1100mm põrandast.
- Väljas ja niisketes ruumides kasutada pistikupesasid kaitseastmega vähemalt IP44.
- Valgustid ja elektriseadmete täpsed tüübid valib tellija.
- Kõesolevas projektis ei ole arvestatud nõrkvooluseadmetega.
- Tööde teostamisel järgida EEI, Eesti Standardite ja seadmete valmistajate nõudeid.

E-1		PP	I KORRUSE ELEKTRISEADMETE PIAAN ELEKTRIVARUSTUS	Projekteeris Kinnitas	Põhik
Leht					
Üksikelaamu			PÄLVAMAA RÄPINA VALD, RÄPINA LINN JÄRVE TN 1A (70501:002:0269)		

