

Korrus	Trepi- koda	KP	Tahvel- aru	Köök	Köök (k)	Kaasaühendatud ventilatsioon	Vannituba kütte ve	Vannituba ja wc ühendatud režiim av	Vannituba ja wc ühine vent. kandkorrusele	Vannituba	vannituba (k)	WC	WC (k)	Fookshõpp	revid mnt	Läve-punkad	Gaasirauad (k)	Ummistused kandides	Lisamärkused	
1	1	1	04.08	1	kuhu	-	ei	jah	ei	puudub	ventilaator	-	-	-	ei	ei	ei	-	-	Ehitus (P1) - 10: Köök ja ventilator one välja õhustatud
4	1	1	04.08	2	Plüü	10-	puudub	ei	ei	puudub	puudub vent lõde	-	puudub vent lõde	-	ei	ei	ei	-	-	Ehitus (abi) - 10-
5	2	1	04.08	2																Korist 5 ja 7 kaks õhustatud
6	2	1	04.08	2	kuhu	-	ei	jah	ei	puudub	plafon	-	-	-	ei	ei	ei	-	-	Kõik ventilatsioon läbiviiguga põõnangale
7	2	1	04.08	2	kuhu	-	ei	jah	ei	puudub	ventilaator	-	-	-	ei	ei	ei	-	-	Korist 7 ja 5 kaks õhustatud. Kõik ventilatsioon läbiviiguga põõnangale. Altp. ava kinn. puudub
8	1	2	04.08	2	kuhu	-	ei	jah	ei	puudub	ventilaator	-	-	-	ei	ei	ei	-	-	Ehitus (P1) - 10: Köök strefitrip ja ventilator one välja õhustatud
10	2	2	04.08	2	kuhu	-	ei	jah	ei	puudub	puudub vent lõde	-	-	-	ei	ei	ei	-	-	Mugavruhu (plüü) - 10-

Korterite lõõride õhuhulgad on mõeldud lahise uksega ja võivad kõikides vastavalt Ilmestiku ohtudele

keld			
nr	ruut- m	U/s	100vi nr
1			avasi ei tuvastatud
2			

10< Ohulikumine on suurem kui 10 l/s

10< Ohulikumine on väiksem kui 10 l/s

Aero Grupp OÜ

Reg. Nr.: 11524019

Telefon: +372 559 21387

Meistri 16

KMKR nr: EE101273516

e-mail: info@aerogrupp.ee

Tallinn

Swedbank a/a: 221044069653

www.aerogrupp.ee