



	Pinnapealne elektrikilp
	Kaablivaru
	1-ne pistikupesa üheses raamis 1 tk, 16A/~230V, süvispaigaldus, 1P+N+PE, IP20
	1-ne pistikupesa samas raamis 2 tk, 16A/~230V, süvispaigaldus, 1P+N+PE, IP20
	1-ne pistikupesa samas raamis 3 tk, 16A/~230V, süvispaigaldus, 1P+N+PE, IP20
	1-ne pistikupesa samas raamis 4 tk, 16A/~230V, süvispaigaldus, 1P+N+PE, IP20
	1-ne pistikupesa üheses raamis 2 tk, 16A/~230V, süvispaigaldus, 1P+N+PE, IP44
	1-ne pistikupesa kaheses raamis 2 tk, 16A/~230V, pindpaigaldus, 1P+N+PE, IP55

MÄRKUSED

- Kõik pistikupesad ja lülitid paigaldada võimaluse korral kõrvuti/horisontaalselt (pistikupesa lülitit all);
- Pistikupesad paigaldada horisontaalsuunaliselt h=1000mm põrandast v.a. juhul ,kui on antud eraldi viide, keskkohast avadest ja seinte sisenurkadest 300 mm, kui ei ole teisiti märgitud;
- Lülitid paigaldada horisontaalsuunaliselt kõrgusele 1000 mm;
- Pistikute ja lülitite sari kooskõlastada enne töödega alustamist Tellijaga;
- Niisketes ruumides ja väljas paiknevad pistikupesad peavad olema kaitsekatega ning IP44 kaitseastmega.
- Harutooside täpsed asukohad määrab ehitaja kohapeal.

Nr.	Muudatuse kirjeldus	Projekteerija	Kuupäev
-----	---------------------	---------------	---------