



- MÄRKUSED:**
1. VEEVARUSTUSTORUD HOONE SISELT KOMPOSIITTORUST UPONOR UNIPIPE
  2. KÕIK SAN.SEADMED ÜHENDADA VEEVARUSTUSTORUSTIKUGA LÄBI SULGEARMATUURI
  3. JAOTUSTORUDE JA SAN.SEADMETE VAHELISED VEETORUD PAIGALDADA SEINA- JA PÕRANDAKONSTRUKTSIOONI. SAN. SEADMETE ÜHENDUSTORUD Ø16X2,0, KUI EI OLE JOONISEL NÄIDATUD TEISITI.
  4. KV TORUD ISOLEERIDA SEERIAS 21. SV TORUD ISOLEERIDA SEERIAS 23. TÄPSEMAD ISOLATSIOONIKIHI PAKSUSTE TABEL ON TOODUD VÄLJA ALLPOOL.
  5. NÄHTAVALE JÄÄV ISOLATSIOON TULEB KATTA PVC-KATTE VÕI PLEKIGA VASTAVALT SISEKIJUNDUSE LAHENDUSELE, VARJATUD TORUSTIKE ISOLATSIOON ON FOOLIUMKATTEGA.
  6. KONSTRUKTSIOONIDEST LÄBIMINEKUD TEOSTADA HÜLSSTORUS.
  7. TORUSTIKE LÄBIVIIGUD TEOSTADA VASTAVALT LVI JUHENDKAARDILE LVI 12 10217 JA TORUSTIKE KINNITUSED TEOSTADA VASTAVALT LVI JUHENDKAARDILE LVI 12 10370
  8. VEETORUD TEHNORUUMIS PAIGALDADA SEINA PEALSELT, ÜKSTEISE ALLA.
  9. KÕIK SAN.SEADMED PAIGALDADA TOOTJA JUHENDITE JÄRGI.
- ALLPOOL ON TOODUD STANDARDSED MÕÖDUD TORUDE PAIGALDAMISEKS:
- Valamu kõrgus põrandast 850...900mm
  - Duššisegisti vannile kõrgus põrandast 820mm
  - Duššisegisti kõrgus põrandast 1100 mm
  - Külma- ja soojavee torude paigaldamise vahe 160mm

| TORUDE ISOLATSIOONI PAKSUS |                |                |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| LÄBIMÕÖT De (mm)           | SEERIA 21 (mm) | SEERIA 22 (mm) | SEERIA 23 (mm) | SEERIA 25 (mm) |
| 10...49                    | 20             | 30             | 40             | 60             |
| 50...89                    | 30             | 40             | 50             | 80             |
| 90...169                   | 40             | 50             | 60             | 100            |

- LÕIKEST ALLPOOL NÄHTAMATU TORU (PÕRANDAS)
- \_\_\_\_\_ LÕIKEST ALLPOOL NÄHTAV TORU (PÕRANDA VÕI SEINA KOHAL)
- LÕIKEST ÜLEVALPOOL NÄHTAMATU TORU (RIPLAE TAGA)
- LÕIKEST ÜLEVALPOOL NÄHTAV TORU (LAE ALL)

**VENTIILIDE ESITAMINE JOONISEL:**  
 SV DN25 -KÜLMALE VEELE SULGEVENTIIL NOM.LÄBIMÕÖT  
 SV DN25- SOOJALE VEELE SULGEVENTIIL NOM.LÄBIMÕÖT  
 SV DN10- SOOJALE VEELE SULGEVENTIIL NOM.LÄBIMÕÖT

**TÄHISTUSED:**

KV Ø32- IS21-0,53 l/s- KÜLMVESI, VÄLISLÄBIMÕÖT 32mm, ISOLATSIOONI SEERIA 21, ARVUTUSLIK VOOLUHULK 0,75 l/s  
 SV Ø32 IS23-0,42 l/s- SOEVESI, VÄLISLÄBIMÕÖT 32mm, ISOLATSIOONI SEERIA 23, ARVUTUSLIK VOOLUHULK 0,51 l/s  
 SVT Ø16 IS23-0,02 l/s- SOOJAVEE TSIRKULATSIOON, VÄLISLÄBIMÕÖT 16mm, ISOLATSIOONI SEERIA 23, ARVUTUSLIK VOOLUHULK 0,02 l/s

- ✕ SV- SULGVENTIIL
- ✕ TSV- TASAKAALUSTUSVENTIIL
- PM-KRAAN PESUMASINALE
- NPM-KRAAN NÕUDEPESUMASINALE
- D1 ja D2 - DUŠISEGIST ja VANNISEGIST
- S1-SEGISTI KÄTEPESUVALAMULE
- S2-SEGISTI KÕOGIVALAMULE
- WC-KRAAN KLOSETIPOTILE

|             |           |      |         |
|-------------|-----------|------|---------|
| Muudatusarv | Kirjeldus | Nimi | Kuupäev |
|-------------|-----------|------|---------|