



08.09.2009 nr.4.-2/63

TÖNU JAANVERE
Koidu 10
Risti alevik
Läänemaa

TEHNILISED TINGIMUSED

vee-ja kanalisatsioonitorustike projekteerimiseks kinnistule Koidu 10, Risti vald.

I Veevarustus

1. Projekteerida kinnistu veeühendus varemprojekteeritud liitumispunktist (maakraan spindlipikenduse ja kapega) kinnistu piirilt.
2. Ühendustorustik PELM PN 10 Dn 32 mm.
3. Projekteerida elamusse nõuetekohane veemõõdusõlm hoonearvestiga Qn 1,5 m³/h B-H konsoolkanduril ja arvestiga Qn 1,5 m³/h kastmisveele.

II Kanalisatsioon

1. Likvideerida olemasolev kogumiskaev- septik.
2. Projekteerida kinnistu kanalisatsioonitorustik PE/PVC Dn 110 mm Sn 8 (oranž), eesvooluks olemasolev vaatlustoru kinnistu piiril.
3. Kõik vaatluskaevud kinnistul Wavin/Uponor projekteerida kerge hermeetiliste katteluukidega haljasaladel, teleskoopsete päistega 20T transpordi liikumisteedel.
4. Sade-ja drenaazvete juhtimine kanalisatsioonitorustikku on keelatud.

III Kooskõlastamine

1. Projekt kooskõlastada Haapsalu Veevärk AS-ga, 1 eks ehitusprojektist anda üle Haapsalu Veevärk AS-le.

IV Liitumistasud

1. Tasuda liitumistasud vastavalt kehtivale "Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskirjale".

V Ühendamine

1. Kinnistu ühendatakse alevikuvõrkudega peale teenuselepingu sõlmimist Risti Vallavalitsusega, milleks:
 - esitada ehitatud sõlmed ja torustikud ülevaatuseks ja katsetuseks Risti Vallavalitsusele;
 - tasuda liitumistasud Haapsalu Veevärk AS-ile;
 - rajatud torustike skeem anda üle Risti Vallavalitsusele.

Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta alates väljastamiskuupäevast.

Jüri Heringas
juhataja asetäitja

Lisa: * veemõõdusõlme tüüpskeem;
* väljavõte Risti aleviku vee-ja kanalisatsioonitorustiku projektist.

