



MÄRKUSED:

- LÕPPELEMENTIDE ASUKOHAD TÄPSUSTADA EHTUSE KÄIGUS.
- TULETÕKKEPIIRDEST LÄBIMINEKUL VARUSTADA ÕHUKANAL TULETÕKKEKLAPIGA. LÄBIVIIGUKOHT TIHENDADA NII, ET LÄBIVIHK EI NÕRGENDAKS TARINDI TULDTÕKESTAVAT VÕIMET. TULETÕKKEKLAPI TULEPÜSIVUSAEG PEAB VASTAMA SEINA TULEPÜSIVUSAJALE.
- ÕHUKANALITE ISOLEERIMINE:
* SI - SOOJUSISOLATSIOON. NUMBER NÄITAB ISOLATSIOONI PAKSUST [mm]:
* EI - ISOLATSIOON. NUMBER NÄITAB TULEOHUTUSE KLASSI.
- ÕHUKANALITE TOESTAMISEL JÄLGIDA EVS-EN 12236 ja LVI 12-10370 TOODUD NÕUDEID.
- TÖÖDE TEOSTAMISEL JÄLGIDA TOOTJAPOLSEID PAIGALDUSJUHENDEID JA LVI RYL 2002 NÕUDEID.
- VÄLJATÕMBEGA RUUMIDES (MAJANDUSRUM, VANNITUBA, WC, GARDEROOB) TULEB PAIGALDADA SIIRDEÕHUREST VÕI JÄTTA UKSE ALLA VÄHEMALT 7 mm PILU.
- PUHASTUSLUUGID PAIGALDADA KÕIGI TULETÕKKEKLAPPIDE JUURDE JA TORUSTIKULE VASTAVALT VAJADUSELE.
- VENTILAATORIGA Pliidivarje ei kuulu töömahtu paigaldamiseks KÕOGIKUBU TORU, MIS LÕPETATAKSE PLASTKORGIGA.
- KOHTADES, KUS EI ÖNNESTU PAIGALDADA TULETÕKKEKLAPP OTSE TULETÕKKESEINALE, TULEB TULETÕKKEKLAPI JA ŠAHTI VAHEL TORU ISOLEERIDA EI60 TULEPÜSIVUSNÕUETELE VASTAVALT.
- KÕRGUSMÄRGID ON ANTUD PÕRANDA TASAPINNAST ÜMARA ÕHUKANALI TELJENI JA KANDILISE KANALI ISOLEERIMATA ÕHUKANALI ALLA.

TINGMÄRGID:



Õhukanalite maksimaalne toesamm ja läbiviiguava (väljavõtte RT 84-10818-et tabelist 7)

Kanali mõõtmed [mm]	Suurim toesamm [m]	Läbiviiguava [mm]*
100	3	125
125	3	160
160	3	200
200	3	250
250	3	315
315	3	400

* - isoleeritud õhukanal väi läbi mittekanvda seina isolatsioonikihiga (nt SI50, SI80)
Neetide hulk õhukanali ja selle osade kinnitamiseks (väljavõtte RT 84-10818-et tabelist 8)

Kanali mõõtmed [mm]	Neetide miinimumhulk [tk]
63...250	3
315...500	4

MUUDATUS	MUUDATUSENÕELDUS	TEOSTAS	KUUPÄEV
RING JA RUUT INSENERLAHENDUSED Ring ja Ruut IL OÜ Selli 13/8, Laagri alev, Saue vald Tel 5623 8337, ringjaruut@gmail.com Reg-kood: 12808457, MTR: EEP003168		Töö nr: 484-24	
		Objekti nimetus: KORTERELAMU VENE TN 15 REKONSTRUEERIMINE	
		Baan nr: KVV-101	
		Baan nr: PP	
Projekteeris: E.Kallamets		Objekti asukoht: Vene tn 15, Rakvere, Lääne-Viru maakond	
		Baan nr nimetus: Keldri korruse plaan. Ventilatsioon	
Koostatud / trükitud:		28.03.2024	
		Mastikaas: 1:100	