



**Märkused:**

1. Töövõtja kontrollib tuletõkkeelementide lahendust ja arvu vastavalt lõplikele tuletõkkesoonidele.
2. Ventilatsiooniplafoonide lõplik asukoht paigaldamisel tuleb kooskõlastada tellijaga.
3. Ventilatsioonikanalid kinnitatakse võimalik kõrgele vahelae külge.
4. Puhastusluugid paigaldatakse iga 8m tagant käänakute ja hargnemiste juures ja nende tulepüsivus peab vastama õhukanali tulepüsivusele.
5. Üldventilatsiooniagregaat paigaldada vastavalt tootja juhisele, selle juhtimine toimub seadme pealt keldrist.
6. Sissepuhkeks ja väljatõmbeks kasutatakse nt Lindab plafoone.
7. Siirdõhu puhul jäetakse uste alla ~10 mm pilu ukse alumise ääre ja uksepaku vahele, lahendatakse üks ilma uksepakuta või paigaldatakse ukse sisse vastav siirdõhurest.
8. Ventilatorid töötavad omapäi. Ventilatorid ja juhtimise valib välja töövõtja, kinnitab Tellija.

Ventilatsioonisüsteemide legend		
Tingmärk	Tähis	Seletus
	SP	Ventilatsioonisüsteemi sissepuhe
	VT	Ventilatsioonisüsteemi väljatõmme
	ÖV	Ventilatsioonisüsteemi õhuvõtt
	HÕ	Ventilatsioonisüsteemi heitõhk

Ventilatsioonisüsteemi tähistele legend	
Tähis	Selgitus
	Vent.plafooni mudel - Vent.kanali läbimõõt Õhuvooluhulk
	Vent.kanali suurus Isolatsiooni tüüp ja paksus (Vent.kanal liigub alla ja/või üles)
	Mürasummuti tähis - Mürasummuti mudel

Ventilatsioonisüsteemi elementide legend		
Tingmärk	Tähis	Seletus
	SPP	Sissepuhkeplafoon/-rest
	VTP	Väljatõmbeplafoon/-rest
		Siirdeõhu liikumine
	MS	Mürasummuti vent.kanalil
	V	Ventilaator - suurus - vooluhulk l/s
	SPR	Värske õhu klapp

**Materjalide spetsifikatsioon**

4 - KV - Ventilatsioonisüsteemi värskeõhuklapp spetsifikatsioon					
Lühend	Nimetus	Mõõt (mm)	Võimalik tootja	Võimalik mudel	Kogus (tk)
VK	Värskeõhuklapp	ø140	Lindab	ULA	6

4 - KV - Ventilatsioonisüsteemi seadmete spetsifikatsioon				
Nimetus	Iseloomulik suurus	Võimalik mudel	Võimalik tootja	Kogus
Märgade ruumide väljatõmbe ventilaator	10 l/s	d100mm	Clixo	3
Märgade ruumide väljatõmbe ventilaator	50 l/s	d100mm	Clixo	1
Märgade ruumide väljatõmbe ventilaator	70 l/s	d100mm	Clixo	1

1	Täiendatud vastavalt Tellija märkustele	17.09.2021	
Nr.	Muudatuse kirjeldus	Projekteerija	Kuupäev